

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. juli 2023 til kl. 08:00 den 27. juli 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:52	Carsten Niebuhrs Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
09:24	Vandkunsten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:50	Vendersgade	Tilskadekomst	Assistance til ambulancetjenesten.
09:53	Titangade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et sprinklerhoved.
11:11	Skellet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:23	Borgergade	Ild i skraldespand	Røg fra skraldespand. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
11:24	Rødovre Centrum	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:31	Overgaden Neden Vandet	Drukneulykke	Person reddet op af vandet og overdraget til ambulancetjenesten.
11:41	Banegårdspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:12	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. juli 2023 til kl. 08:00 den 27. juli 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
13:36	Titangade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
13:44	Stationsparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
17:48	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:33	Bispebjerg Bakke	Springpude	Assistance til politiet.
21:14	Nørrebrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:30	Oliehavnsbroen	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af rørsystemet.
00:40	Bystævneparken	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
03:38	Skovsletten	Ild i skraldespand	Brand i knallert slukket med et HT-rør.
07:32	Ørnevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.