

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 3. august 2023 til kl. 08:00 den 4. august 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:39	Præstøgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
09:52	Poppelstykket	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:19	Carl Jacobsens Vej	Eftersyn	Eftersyn for bemærkelsesværdig lugt, observeret i en parkeringskælder. Lugtgenen viste sig ved nærmere eftersyn at stamme fra en nødgenerator.
11:13	Strandgade	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
11:20	Antwerpengade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:23	Sortedam Dossering	Mindre forurening	Droneopgave for evt. lokalisering af muligt olie/forurenings spild. Overdraget til kontaktperson fra kommunen.
11:31	Arni Magnussons Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra overdreven brug af deodorant under melder.
11:43	Dalgas Have	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
12:21	Scandiagade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
13:26	Store Kongensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:05	Mørkhøjvej	First Responder	First responder.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 3. august 2023 til kl. 08:00 den 4. august 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
14:11	Henrik Pontoppidans Vej	Brandalarm	Mindre brand i plastik på kogeplade. Slukket af personale ved beredskabets ankomst. Foretaget røgudluftning. Overdraget skadestedet til personale på stedet.
15:56	Vibeholms Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:45	Motorryng 3	Færdselsuheld	Mindre færdselsuheld mellem to personbil, heraf ingen personskade. Ryddet kørebanen for væsker og vragele og efterfølgende overdraget skadestedet til politiet.
17:26	Fabrikmestervej / Danneskiold-Samsøes Allé	Færdselsuheld	To biler impliceret i et færdselsuheld. Skadestedet sikret og assisteret ambulancetjenesten. Efterfølgende overdraget skadestedet til politiet.
17:31	Trædrejerporten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. Eftersyn foretaget.
18:10	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:13	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:33	Sjællandsgade	Springpude	Assistance til politiet.
18:37	Arni Magnussons Gade	Brandalarm	Reel alarm, idet melder aktiveret grundet mindre brand i el-skab. Foretaget udluftning og overdraget skadestedet til kontaktperson fra stedet.
19:23	Ejby Industrivej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 3. august 2023 til kl. 08:00 den 4. august 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
19:54	Herlev Ringvej	First Responder	First responder.
20:16	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:18	Langelinie Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
20:20	Delfingade	Bygningsbrand	Ild på loftrum, med røgspredning til spidsloft. Branden slukket med et HT-rør og efterfølgende udført eftersyn med termisk kamera på det øvrige tagareal, intet at bemærke. Foretaget mekanisk udluftning af røgen og efterfølgende overdraget skadestedet til repræsentant fra bygningen.
22:00	Stuadiestræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
22:26	Vestre Teglgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:22	Hillerødgade	Mindre forurening	Mindre trafikulykke. Foretaget sikring af skadestedet og efterfølgende overdraget til politiet.
23:33	Herstedvang	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
00:33	Herstedvang	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:46	Christiansborg Slotsplads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
05:20	Slotsholmsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 3. august 2023 til kl. 08:00 den 4. august 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
06:03	Stormgade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
07:54	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.