

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 6. august 2023 til kl. 08:00 den 7. august 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:27	Peder Lykkes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
09:49	Valdemar Hansens Vej	Assistance	Assistance til Glostrup hospital.
11:18	Rønnebærvej	Færdselsuheld	Mindre personvogn påkørt af lastvogn, ingen personskade. Skadestedet sikret samt foretaget oprydning. Bil flyttet ind til siden. Skadestedet overdraget til politiet.
12:33	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:26	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:25	Robert Jacobsens Vej	Mindre forurening	Spild af brændstof fra personbil, udlagt absodan. Skadestedet overdraget til ejer der selv har rekvireret autotransport.
14:36	Sundholmsvej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
16:18	Finsensvej	Færdselsuheld	Personbil påkørt to parkerede biler. Ingen personskade. Skadestedet sikret. Foretaget oprydning og flyttet to biler fra kørebane til parkeringsbåse.
16:31	Troels-Lunds Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
17:36	Vodroffs Tværgade	Elevatorstop	Fem personer hjulpet ud af defekt elevator mellem 3-4 sal i beboelsesejendom.
17:46	Krystalgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra en hårtørrer.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 6. august 2023 til kl. 08:00 den 7. august 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
19:58	Øster Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
23:12	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
00:25	Stormgade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
02:21	Rebæk Søpark	Eftersyn	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
02:55	Arsenalvej	Redning	Vandskade i hal samt omklædningsrum på grund af åbne loftsvinduer. Påbegyndt opsamling ved hjælp af vandstøvsugere. Skadestedet overdraget til skadeservice og rådhusvagt.
04:00	Ågade	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
04:52	Ramsingsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
05:10	Hulgårdsvej	Assistance	Væltet træ fjernet fra flere vognbaner, flere træer i fare for at vælte. Vej og park rekvireret med henblik på at sikre/fælde truende træer. Skadestedet overdraget til politiet.
05:32	Kirkebjerg Tvæervej	Eftersyn	Intern brandmelder aktiveret på grund af vand fra utæt tag. Anmelder kontakter selv anlægsejer.
06:56	Ramsingsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:06	Esplanaden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 6. august 2023 til kl. 08:00 den 7. august 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
07:19	Solbjergvej	Assistance	Væltet stort træ der ligger hen over kørebanen. Skåret op og fjernet fra vognbanen.
07:44	Molestien	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.