

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 7. august 2023 til kl. 08:00 den 8. august 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:00	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:12	Gymnasievej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:33	Paul Bergsøes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:44	Hjortens Kvt	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:12	Scandiagade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
10:25	Slotsholmsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:36	Rødovre Parkvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:22	Oliehavnsbroen	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et sprinklerhoved.
13:54	Rødovre Port	Eftersyn	Et stort træ var væltet ned over cykelsti og kørebane. Træet skåret op og kørebanen ryddet.
14:34	Sydløbsvej	Eftersyn	Eftersyn for ukendt stof, der løb ud af en kloak. Sagen er overgivet til miljøvagt fra Københavns Kommune.
14:36	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 7. august 2023 til kl. 08:00 den 8. august 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
14:57	Metrovej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:53	Svenskelejren	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:27	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støj fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
18:30	Sønder Boulevard	Min. forurening-Mindre spild	Mindre dieselspild på kørebanen. Udlagt absodan og rengjort vejbanen. Overdraget til vejhjælp.
21:35	Carl Th. Dreyers Vej	Bygn.brand-Villa/Rækkehus	Mindre brand i køkken, slukket inden beredskabets ankomst. Udluftet og bortventilleret røgen. Efterfølgende overdraget skadestedet til politiet.
21:47	Tagensvej	FUH-Fastklemte BIL	To personbiler i færdselsuheld. Assisteret ambulancetjenesten og sikret skadestedet. Efterfølgende ryddet kørebanen og overdraget skadestedet til politiet.
21:50	Gasværksvej	Gas-Gaslugt - eftersyn	Eftersyn foretaget ifm. Med gaslugt i bygning, intet udlagt på måleinstrumenter. Foretaget udluftning af ejendommen og efterfølgende overdraget skadestedet til politiet.
22:56	Tallinngade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra bad.
00:08	Metrovej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
05:00	Guldbergsgade	First Responder	First Responder
05:32	Vesterbrogade	First Responder	First Responder

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 7. august 2023 til kl. 08:00 den 8. august 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
07:07	Jyllingevej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.