

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 11. august 2023 til kl. 08:00 den 12. august 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:11	Gammel Køge Landevej	Færdselsuheld	To personbiler impliceret i et uheld. Assisteret ambulancetjenesten med håndtering af tilskadekomne. Skadestedet ryddet og efterfølgende overdraget til politiet.
08:12	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
08:47	Meldahlsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:59	Ringager	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:25	Frederikssundsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:38	Sydhavnsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
11:17	Lillegården / Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard	Mindre forurening	Udlagt abosdan på et mindre oliespild.
11:19	Else Alfelts Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.
13:41	Kærbyvej	First Responder	First Responder
13:44	Åmarkvej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 11. august 2023 til kl. 08:00 den 12. august 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
14:43	Rosenlundsvej	Eftersyn	Assistance til politiet.
15:55	Grøndals Parkvej	Bygningsbrand	Røglugt fra lejlighed, viste sig at stamme fra mad der var brændt på i en ovn. Overdraget skadestedet til politiet.
17:07	Digevangsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
18:59	Esther Møllers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
19:31	Frederiksborgvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:12	Henrik Pontoppidans Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
22:47	Refshalevej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
23:43	Evas Alle	Bygningsbrand	Ild i træoplag, slukket med et HT-rør.
23:48	Søndre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
01:00	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
01:27	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
03:07	Sjællandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 11. august 2023 til kl. 08:00 den 12. august 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
06:34	Nørre Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
07:16	Glostrup Hule	Ild i knallert	Ild i knallert, slukket med et HT-rør.
07:53	Sydvestvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.