

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 24/8 til kl. 08:00 den 25/8

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:02	Stevns-gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på de-tekto- ren.
08:25	Bernstorffsgade	Brandalarm	Sprunget vandør, lukket for vandet og opsamlet vand fra de ramte etager. Overdraget skadeste- det til skadeservice.
08:59	Poppelstykket	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
09:38	Halls Alle	Eftersyn	Eftersyn for røg fra vindue, og røgalarm i gang på bagtrappe.
10:02	Bag Søndermarken	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
10:19	Islevdalvej	Færdselsuheld	Ved ankomst var der en bil der stod inde i en mur. Føreren af bilen havde hjertestop og det blev håndteret af Ambulance personale. Sikret skadested. Hjælp ambulance personale med patient.
10:35	Kirkebjerg Alle	Gasledningsbrud	Forsyningsselskab havde overgravet en gasledning i forbindelse med gravearbejde. Bygning op ad overgravningen evakueret samt slukket for strømmen. Udlagt slange til sikring samt veje omkring afspærret af politi. Evidens rekvireret til at stoppe udslip.
14:24	Islands Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på de-tekto- ren.
14:31	Tøndergade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reetableret ved beredskabets ankomst.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den til kl. 08:00 den

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
16:24	Moselgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:05	Amagerbrogade	Naturbrand	Ild i hæk, antændt på ukendt vis. Slukket med HT-rør.
17:17	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
17:50	Vesterbrogade	Brandalarm	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
18:26	Dybbølsbro	First Responder	Assistance til hjertestop.
18:59	Nyholms Alle	Eftersyn	Røg fra røgeri, intet for beredskabet.
21:13	Stockholmsgade	Elevatorstop	4 børn udtaget i alderen 2-14 år.
21:23	Banegårdspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:14	Sølvgade	Eftersyn	Ild i tørretumbler. Beboeren ude af lejligheden ved HBR ankomst. Slukket med HT-rør.
00:07	Købmagergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
02:13	Banegårdspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
02:31	Grønnemose Allé	First Responder	Assistance til hjertestop.
02:49	Banegårdspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den til kl. 08:00 den

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
03:04	Evas Alle	Ild i container	Ved ankomst ild i 2 motorcykler ved stisystem. Slukket med HT-rør.
03:51	Christians Brygge	Drukneulykke	Bil kørt i havnen. Personen i bilen kommet op før beredskabets ankomst. Person tilset af ambulancen. Skadestedet overdraget til politiet.
04:52	Slotsholmsgade	Serviceopgave	2 dykkere i vandet. Påsat stropper til bjærgning af bil. Kran fra Falck optaget bil til Ladvogn.
05:56	Henrik Pontoppidans Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
06:45	H.C. Ørsteds Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved røgkanon fra tyverisikring. Udluftet forretningen og reetableret ABA skabet.