

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 27. august 2023 til kl. 08:00 den 28. august 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:16	Ved Brandstationen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:42	Hvidovrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgkanon.
12:15	Slotsherrens Vænge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:29	Tagensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:59	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:23	Helseholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:38	Tæbyvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:12	Stensmosevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:53	Godthåbsvej	Ild i container	Ild i container, slukket med et HT-rør.
17:01	Kvintus Allé	First Responder	Assistance til ambulancetjenesten.
19:18	Kanonbådsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
19:20	Horsedammen	Ild i knallert	Mindre ildløs i en knallert på stisystem. Slukket med et HT-rør.
19:54	Egelundsvej	Eftersyn	Ild i væske i en ølflaske, slukket ved beredskabet ankomst, ellers intet at bemærke.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 27. august 2023 til kl. 08:00 den 28. august 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
20:16	Sankt Annæ Gade	First Responder	Assistance til ambulancetjenesten.
20:55	Sankt Nikolaj Vej	Redning	Vandskade i lejlighed. Lukket for vandet samt overdraget skadestedet til skadeservicefirma.
03:29	Støbegodsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
04:23	Husum Vænge	Bygningsbrand	Mindre glødebrand i soveværelse. Slukket med et HT-rør. Lejligheden ventileret mekanisk. En person overdraget til ambulancetjenesten.