

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 29. august 2023 til kl. 08:00 den 30. august 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:21	Sionsgade	Mindre forurening	Let mængde oliefilm på en større vandpyt. Intet for beredskabet.
09:03	Rovsingsgade	Mindre forurening	Lækage på et tankanlæg, af et så lille omfang, at personale på stedet selv kunne håndtere spildet.
09:35	Nygårds Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:36	Industriholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
11:48	Rødovrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:02	Hvidovrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:34	Rødovrevej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
12:42	Knippelsbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
12:54	Hejrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:21	Finsensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra andet pyroteknisk artikel.
16:05	Valby Langgade	Færdselsuheld	To biler impliceret i færdselsuheld. Foretaget oprydning og assisteret med sikring af skadestedet. Overdraget skadestedet til politiet.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 29. august 2023 til kl. 08:00 den 30. august 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
16:08	Drejøgade	Brandalarm	Blind alarm, grundet en glemt genstand på et tændt komfur. Dette havde aktiveret det mobile sprinkleranlæg, som medførte en mindre vandskade. Overdraget skadestedet til skadeservice og personalet.
16:16	Valhøjs Alle	Ild i udsivende gas	Mindre brand i en gasgril på en altan. Slukket ved beredskabets ankomst.
16:17	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
16:45	Vennemindevej	Eftersyn	Brand i sengelinnedet, slukket af beboer inden beredskabets ankomst.
16:58	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:13	Valdemar Hansens Vej	Springpude	Assistance til politi.
19:17	Stenager	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:21	Sundholmsvej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
19:24	Søtorvet / Øster Sø- gade	Mindre forurening	Lastbil havde i forbindelse med påkørsel af autoværn, revet sin brændstoftank itu. Omladet resterende mængde diesel fra tanken til dunke og opsamlet spildet ved brug af absodan.
19:59	Stamholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
20:45	N.J. Fjords Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 29. august 2023 til kl. 08:00 den 30. august 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
21:45	Istedgade	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
21:55	Hans Knudsens Plads	Springpude	Assistance til politiet.
22:36	P.G. Ramms Alle	Bygningsbrand	Ild i lejlighed, slukket inden beredskabets ankomst. Lejligheden ventileret og termograferet, intet at bemærke. Overdraget skadestedet til skadeservice og politiet.
00:30	Tranehavegård	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
00:49	Pakkerivej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af rørsystemet.
02:48	Amsterdamvej	Ild i bil	Kraftig brand i tre personbiler, heraf en el-bil. Slukket branden ved brug af HT-rør og C-rør. Assistance fra Beredskab Øst med elbils container, til håndtering og slukning af batteriet i el-bilen. Overdraget skadestedet til politiet.
03:22	Østbanegade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af rørsystemet.
04:09	Arni Magnussons Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
04:15	Henrik Pontoppidans Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:25	Brydes Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 29. august 2023 til kl. 08:00 den 30. august 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
06:32	Nørrebrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:42	Godthåbsvej	First Responder	First Responder.