

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 30. august 2023 til kl. 08:00 den 31. august 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:33	Rosenstykket	Assistance	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
09:38	Paul Bergsøes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
09:49	Paul Bergsøes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
09:50	Poppelstykket	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:10	Stationsporten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:30	Kongens Nytorv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:34	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
10:38	Jagtvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:58	Matthæusgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:19	Korsdalsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:20	Lersø Parkallé	Bygningsbrand	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
11:22	Matthæusgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 30. august 2023 til kl. 08:00 den 31. august 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
12:01	Ramsingsvej	Mindre forurening	Biologisk madolie på eget området. Driftvagt på stedet har selv udlagt absorberingsmiddel og sørger for opsamling af spild.
12:24	Gammel Køge Landevej	Færdselsuheld	Færdselsuheld, lastbil mod personbil. Fører af bil hjulpet ud ved beredskabets ankomst. Skadestedet sikret samt foretaget oprydning af vragele og spild.
12:34	Henrik Pontoppidans Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:38	Lucernevej	Gasledningsbrud	Håndværker overgravet gas ledning til dobbelthus. Skadestedet sikret, foretaget løbende målinger med gasdetektor. Udlagt sikringslange samt assisteret forsyningselskab i forbindelse med afklemning. Foretaget måling i hus, intet at bemærke. Skadestedet overdraget til forsyningselskab.
14:38	Brøndbyøster Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:48	Vigerslev Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:06	Kettegård Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
16:17	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:26	MTV Frederikssund-motorvejen	Færdselsuheld	Færdselsuheld, tre biler impliceret. Skadestedet sikret samt foretaget oprydning af vragele og spild. Ingen personskade.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 30. august 2023 til kl. 08:00 den 31. august 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
16:54	Stampesgade	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand. Slukket med et HT-rør.
18:19	Levantkaj	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:30	Stamholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk uden påviselig grund er aktiveret.
19:10	Moselgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:18	Bernstorffsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:04	Kisumparken	Ild i bil	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
22:03	Industriholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
22:18	Vestskovvej	Assistance	Assistance til politiet.
23:32	Knippelsbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
05:22	Ved Linden	Eftersyn	Større vandskade. Rekvireret forsyningselskab. Skadestedet overdraget til følgeskadefirma.
05:50	Nørrebrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
05:51	Dalvangsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 30. august 2023 til kl. 08:00 den 31. august 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
06:12	Rothsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.