

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 31. juli 2023 til kl. 08:00 den 1. august 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:09	Galgebakken Neder	Eftersyn	Eftersyn, intet for beredskabet.
11:10	Park Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:04	Rentemestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
13:24	Mitchellsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
13:24	Mitchellsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
15:51	Sankt Annæ Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:10	Norgesgade	First Responder	Assistance til hjertestop.
20:52	Rødbyvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
21:07	Hans Knudsens Plads	Springpude	Springpudeaktion. Person truer med at springe fra 5. sal. løst ved politiets tilstedeværelse
21:45	Lygten / Tagensvej	Færdselsuheld	MC solouheld. Udrykningen aflyst inden fremkomst.
22:23	Gravervænget	Bygningsbrand	Mindre ildløs i butik, slukket med HT-rør. Skadestedet overgivet til skadeservice og politi.
22:27	Gammel Køge Landevej	Eftersyn	Mand låst inde på toilet. Døren måtte brydes ned da låsemekanisme var gået i stykker

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 31. juli 2023 til kl. 08:00 den 1. august 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
22:42	Hillerødgade	Brandalarm	Blind alarm, detektor var aktiveret på grund af damp fra anlæg
23:24	Vermlandsgade	Bygningsbrand	Brand i garagebygning af container samt carport/overdækning, hurtig indsats med CAFS samt 2 C-rør fik slukket branden. Skadestedet overgivet til skadeservice og Politiet.
23:54	Voldparken	Ild i bil	Overtændt personbil, slukket med HT-rør.
00:38	Vermlandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
01:19	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
01:20	Vermlandsgade	Eftersyn	Ild i container og garage, slukket med BC-angreb. Skadestedet overgivet til Politiet.
05:23	Olivia Hansens Gade	Brandalarm	Blind alarm grundet påkørt sprinklerør.
05:28	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.