

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 3. september 2023 til kl. 08:00 den 4. september 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
Døgnrapport 03. september 202308:39	Kettegård Alle	Assistance	Assistance til skadestue med fjernelse af fingerring.
09:42	Arni Magnussons Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
10:01	Hvidbjergvej	Eftersyn	Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
10:51	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:14	Ejby Industrivej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:50	Brøndbyøster Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:52	Jyllingevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:08	Islevdalvej	Ild i bil	Ild i fører kabine ved ankomst. Slukket med en HT. Foretaget eftersyn intet at bemærke.
15:04	Kløvermarksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:15	Brøndbyøster Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 3. september 2023 til kl. 08:00 den 4. september 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
17:02	Kamhusene	First Responder	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
17:34	Theodore Roosevelts Vej	First Responder	First Responder
17:48	Brydes Allé	Bygningsbrand	Mindre ildløs i køkkenskab. Slukket ildløs og ventileret gangareal. Skadestedet overdraget til politi og skadeservice firma.
20:47	Strandesplanaden	Ild i skraldespand	Foretaget eftersyn IAB
07:47	Lyngbyvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en ballon havde udløst linjedetektoren.