

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 12. september 2023 til kl. 08:00 den 13. september 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:06	Hejrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
08:27	Matthæusgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af kraftig brug af deodorant
08:33	Industriholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
08:47	Stormgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
08:59	Herstedvang	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra rengøringsarbejde tæt på detektoren.
09:20	Gammelager	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:58	Gammelager	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:09	Strandgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:12	Trippendalsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
10:40	Mågevej / Borups Allé	Færdselsuheld	2 biler kørt sammen. 1 patient mindre tilskadekommen. Oprydning foretages.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 12. september 2023 til kl. 08:00 den 13. september 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
10:56	Kobbelvænget	Bygningsbrand	Mindre brand i køkken, slukket af beboer ved ankomst. Foretaget eftersyn af emhætte samt af-trækskanal, ingen yderligere brandspredning konstateret. Foretaget udluftning af trappe og lejlighed samt orienteret politiet og akutlægen på stedet.
11:03	Marthagade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:53	Nørrebro Vænge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:14	Thomas Koppels Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra opvaskemaskine.
13:23	Frederikssundsvej	Færdselsuheld	Bil og motorcykel kørt sammen. Intet arbejde for Beredskabet.
13:44	Prinsessegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:37	Christian Paulsens Vej	Eftersyn	En person havde glemt noget mad i sin ovn. I samarbejde med politiet fik vi skabt adgang til lejligheden. Der var ingen personer i lejligheden. Fjernede "færdigretten" fra ovnen og slukkede. Efterfølgende ventilerede vi lejligheden igennem for mados.
15:42	Olivia Hansens Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
17:30	Beringgårdsvej	Eftersyn	Et blink for en gasalarm var gået i gang på en af Banedanmarks skurvogne. Der var ikke tilgang til skurvognen, så gennemførte udvendig rundering samt måling ved div. udluftningsriste. Intet af bemærke. Banedanmark blev informerede.
17:58	Jernholmen	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 12. september 2023 til kl. 08:00 den 13. september 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
19:54	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:10	Jens Jessens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:10	Hans Knudsens Plads	Springpude	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
21:23	Landsdommervej	Eftersyn	Mindre ildløs i askebæger.
21:26	Paulas Passage	Elevatorstop	2 personer indespærret i elevatorstol mellem 2 etager. Hjulpet personerne ud ved hjælp af specialværktøj.
23:04	Olivia Hansens Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:52	Præstøgade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
00:18	Vesterskel	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
00:29	Siljanganede	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
01:59	Adelgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
03:29	Bomose Alle	Bygningsbrand	Assistance med drone til Gribskov beredskab
06:29	Kongens Nytorv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 12. september 2023 til kl. 08:00 den 13. september 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
07:02	Ålekistevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. Fejl på anlæg og tekniker tilkaldt.