

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 17. september 2023 til kl. 08:00 den 18. september 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:08	Digevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
08:42	Lyshøj Allé	Springpude	Assistance til politi.
09:19	Gadekærvej	Eftersyn	Eftersyn for røg i en lejlighed, eftersyn foretaget.
09:27	Venøgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:18	Rovsingsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:48	Brydes Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:49	Tycho Brahes Allé	Assistance	Sikring af vindue med drejestige og afspærret fareområde.
13:26	Frederiksborgvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:37	Digevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
13:46	Falkoner Alle	Assistance	Assistance til Region Hovedstaden med førstehjælp til ekstremt mange dårlige løbere. Assisteret i førstehjælpsteltet med hænder. Telt lukket op samt overtryksventilator opsat for at dæmpe temperaturen. Assisteret med at oprettelse af ambulancevej mv.
14:13	Jacobys Alle	Eftersyn	Assistance til Region Hovedstaden med førstehjælper.
15:42	Stationsporten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 17. september 2023 til kl. 08:00 den 18. september 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
18:06	Sporemagervej	First Responder	First Responder.
20:33	Rødovre Centrum	Brandalarm	Blind alarm grundet en teknisk fejl på anlægget.
21:04	Rødovre Centrum	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et sprinklerhoved. Samme melder som tidligere, man havde fået reetableret for hurtigt.
21:24	Agerskovvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
22:42	Niels Brocks Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
01:26	Ernst Kapers Vej	Bygningsbrand	Slukket kraftig lejlighedsbrand, skadeservice firma tilkaldt, overdraget skadestedet til politi.
01:36	Tejn Alle	Brandalarm	Assistance med stige til Tårnby Brandvæsen.
02:44	Bodenhoffs Plads	Bygningsbrand	Ild i frisørbutik. Mindre brand hurtigt slukket. Overdraget skadested til Københavns Politi.
04:41	Ulkær	Ild i knallert	Ild i knallert, slukket med HT. Politi mødt og overtaget.
06:06	Langebrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:10	Rørsangervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:05	Sjællandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 17. september 2023 til kl. 08:00 den 18. september 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
07:31	Rigsdagsgården	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
07:54	Drechselsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.