

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. september 2023 til kl. 08:00 den 27. september 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:04	Kaj Munks Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
09:12	Industriholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
09:29	Bartholinsgade	Færdselsuheld	2 biler ingen impliceret- ingen spild fra køretøjerne.
09:32	Tegholm Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
10:53	Gothersgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:02	Siljanganede	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
11:38	Trippendalsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:43	Skoleholdervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:25	Selinevej	Færdselsuheld	Færdselsuheld på motorvej hvor 2 personbiler var involveret. Ingen personskader. Foretaget sikring af skadestedet med afviserkøretøj samt trafikkegler. Overdraget skadestedet til politiet.
16:00	Smyrnavej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:05	Thorsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. september 2023 til kl. 08:00 den 27. september 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
16:07	Ottiliavej	Brandalarm	Blind alarm, detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:05	Østerfælled Torv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
18:38	Nørre Farimagsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:15	Nyropsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:21	Tranehavegård	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:33	Folmer Bendtsens Plads	Assistance	Assistance til ambulancetjenesten med patient håndtering efter faldulykke.
22:39	Søndervangsvej	Bygningsbrand	Ild i barnevogn og facade beklædning på skur. Slukket med et HT-rør.
02:18	Digevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
02:36	Englandsvej	Mindre forurening	Oliespild fra knallert. Ejer forladt stedet. Beboer ringer 112 grundet oliespild på cykelsti. Udlægger absodan samt sikre skadestedet.