

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 2. oktober 2023 til kl. 08:00 den 3. oktober 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:43	Tornehøj	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
08:47	Hammerichsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
08:51	Magstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
08:53	Gamle Landevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
08:57	Martin Luther Kings Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
09:05	Banegårdsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
09:13	Rømersgade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
09:14	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:38	Vagtelvej	Bygningsbrand	Brand i garage med brandspredning til nærliggende bygning. Slukket branden med to HT-rør. Efterfølgende overdraget skadestedet til politiet samt skadeservice.
10:46	Enghavevej	Færdselsuheld	To biler impliceret i et færdselsuheld, heraf ingen tilskadekomne. Skadestedet sikret og efterfølgende ryddet for væsker og vragdele. Skadestedet overdraget til politiet.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 2. oktober 2023 til kl. 08:00 den 3. oktober 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
11:44	Niels Ebbesens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:06	Kongens Nytorv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:23	Alberts Have	Eftersyn	Foretaget eftersyn i en tørretumbler, efter mistanke om mulig brand. Intet at bemærke.
12:30	Roskildevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
13:14	H.C. Andersens Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:22	H.c. Andersens Boulevard	Brandalarm	Udrykningen aflyst inden ankomst.
13:24	Julius Thomsens Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
14:02	Dalgas Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:28	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:47	Vigerslev Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
15:35	Industriholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en detektor.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 2. oktober 2023 til kl. 08:00 den 3. oktober 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
16:06	Hf. Husumhave	Naturbrand	Brand i vegetation, slukket med et HT-rør.
17:16	Tagensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
17:18	Vejlegårdsparken	Serviceopgave	Assistance til politiet.
17:43	Sundparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:15	Slotsherrensvej	Eftersyn	Brand i en europalle, slukket med et HT-rør. Overdraget skadestedet til politiet.
18:28	Ålekistevej	Eftersyn	Eftersyn for aktiveret røgalarm i privatbolig, intet at bemærke.
18:34	Brøndbyøster Boule- vard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:39	Birkegade	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
19:30	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:45	Howitzvej	Eftersyn	Falsk alarm.
20:29	Nimbusparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 2. oktober 2023 til kl. 08:00 den 3. oktober 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
20:39	Jyllingevej	Færdselsuheld	To biler impliceret i et færdselsuheld. Tre tilskadekomne patienter overdraget til ambulancetjenesten. Skadestedet sikret og efterfølgende ryddet for væsker og vragele. Overdraget skadestedet til politiet.
22:08	Nordre Frihavsgade	Eftersyn	Foretaget eftersyn i forbindelse med røglugt i lejlighed. Lokaliseret årsagen der skyldtes en defekt affugter. Afmonteret maskinen og efterfølgende overdraget til beboeren.
02:11	Skaffervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
02:39	Weidekampsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
03:25	Rebekkavej	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
03:33	Weidekampsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
06:40	Frederiksberggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:14	Stensmosevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
07:43	Lergravsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp fra bad.