

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 6. oktober 2023 til kl. 08:00 den 7. oktober 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:12	Engvej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
08:17	Troels-Lunds Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:03	Banemarksvej	Brandalarm	Brandalarm aktiveret - mindre ildløs - slukket ved HBR ankomst
09:07	Bredager	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:09	Enghavevej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
09:21	Julius Andersens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
09:51	Brøndbyøster Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:58	Jernbanegade	Mindre forurening	Oliefilm på kørebanen. Vejbane skyllet med skumvæske.
10:14	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:38	Peter Bangs Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:12	Brøndbyøster Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 6. oktober 2023 til kl. 08:00 den 7. oktober 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
11:55	Støberigade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.
12:01	Nyhavn	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
12:14	Thit Jensens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:29	Rødovrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:01	Hammerholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:22	Kildevældets Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:46	Strandlodsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra opvaskemaskine.
18:01	Kobbelvænget	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:29	Lersø Parkallé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra tobaksrygning.
18:55	Skallerne	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:54	Vester Farimagsgade	Bygningsbrand	Flamme fra grill ansås som ildløs. Rejst drejestige for eftersyn.
22:14	August Bournonvilles Passage	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 6. oktober 2023 til kl. 08:00 den 7. oktober 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
23:33	Brøndbyøster Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning
23:59	Bavnehøj Allé	Eftersyn	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
00:27	Orientkaj	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk røgkanon.
00:30	Slagtehusgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
02:08	Gammel Køge Landevej / Avedøre Havnevej	Færdselsuheld	Færdselsuheld med to implicerede køretøjer. Politiet mødt på stedet ved beredskabets ankomst. Skadestedet sikret samt foretaget oprydning.
04:25	Venøgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
04:44	Engvej	Ild i skraldespand	Ildløs i avisstander, slukket med en vandslukker.
05:03	Ehlersvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
05:09	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:01	Hammerichsgade / H.c. Andersens Boulevard	Færdselsuheld	Bil påkørt fodgænger. Skadestedet sikret og assisteret ambulancetjenesten. Skadestedet overdraget til politiet.