

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 9. oktober 2023 til kl. 08:00 den 10. oktober 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:36	Immerkær	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
08:59	Løngangstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning.
09:17	Nyhavn	Bygningsbrand	Melding om røgudvikling. Ved eftersyn fundet plastmateriale som var glemt på tændt komfur. Foretaget naturlig ventilation.
11:56	Sydhavngade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af rørsystemet.
14:34	Rødbyvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:24	Gdanskgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
16:06	N.J. Fjords Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:41	Strandvejen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:53	Nordstjernevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning.
18:13	Østergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:18	Gammel Strand	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 9. oktober 2023 til kl. 08:00 den 10. oktober 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
19:48	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:57	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
23:50	Brobergsgade	Assistance	Slukket mindre bål på gade med et HT-rør.
00:07	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra udstødning på køretøj.
00:51	N.J. Fjords Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:26	Stationsporten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:41	Ole Maaløes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:59	Hammerholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.