

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. oktober 2023 til kl. 08:00 den 17. oktober 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:30	Kildevældsgade	Bygningsbrand	Beredskabet afmeldt inden ankomst.
08:56	Holsbjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:53	Sangfuglestien	First Responder	First Responder.
09:57	Hendriksholms Boulev vard	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
10:32	Vanløse Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:02	Strandmarksvej	Bygningsbrand	Brand i køkken slukket med et HT-rør. En person reddet ud og overdraget til ambulancetjenesten.
12:26	Nørrebrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:42	Korsdalsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:51	Helgolandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
14:20	Gadelandet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:17	Formervangen	First Responder	First Responder.
16:33	Prins Jørgens Gade	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. oktober 2023 til kl. 08:00 den 17. oktober 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
17:06	Digevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el.lign..
18:40	Humletorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:47	Wilkensvej	First Responder	First Responder.
18:59	Plovheldvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:53	Sundholmsvej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
20:09	Sankt Jørgens Allé	Bygningsbrand	Beredskabet afmeldt inden ankomst.
20:33	Uplandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:25	H.C. Andersens Boule- vard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
22:21	Ramsingsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
23:34	A.C. Meyers Vænge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:57	Sankt Annæ Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el.lign..
05:03	Fensmarkgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.