

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 19. oktober 2023 til kl. 08:00 den 20. oktober 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:04	Nørrebrogade	Færdselsuheld	Mindre trafikulykke med cyklist impliceret. Overdraget skadestedet til politiet.
08:53	Baldersgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
09:29	Flæsketorvet	Ild i bil	Røg fra motorrum, intet for beredskabet.
10:01	Strandlodsvej	Brandalarm	Kortslutning i en forstærker havde givet lidt røg i lokalet. Foretaget naturlig udluftning af lokalet og efterfølgende overdraget til kontaktperson.
10:01	Hortensiavej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
10:31	Humletorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
10:37	Åboulevard	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
11:12	Frederiksborgvej	First Responder	First Responder
11:12	Guldborgvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
11:13	Sølvgade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
11:21	Duevej	First Responder	First Responder

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 19. oktober 2023 til kl. 08:00 den 20. oktober 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
11:26	Raffinaderivej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
11:43	Fensmarkgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
11:58	Klareboderne	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
12:03	Slotsholmsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:08	Constantin Hansens Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
12:33	Tagensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:29	Jernholmen	Færdselsuheld	Bil kørt i Å-løb, ingen personskade. Eftersyn fortaget for muligt oliespild i vandet, intet at bemærke. Overfladereddere indsat i vandet for assistance til Falck med bjærgning af køretøjet. Overdraget skadestedet til politiet.
16:35	Nøjsomhedsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:01	Middelgrundsvej	Bygningsbrand	Mindre brand i forbindelse med glemt materiale på et tændt komfur. Udluftet og overdraget skadestedet til en kontaktperson.
17:16	Frederiksborgvej	Brandalarm	Trappesprinkler aktiveret og affødt vandskade i opgang. Overdraget skadestedet til skadeservice.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 19. oktober 2023 til kl. 08:00 den 20. oktober 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
17:39	Åboulevard	Gaslugt	Mulig gaslugt i opgang. Foretaget eftersyn, intet at bemærke.
17:44	Sundbygårdsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
18:06	Hammerholmen	Bygningsbrand	Ild i træspilleoplag, slukning iværksat. Længerevarende og igangværende indsats.
18:59	Rødkløvervej	Mindre forurening	Benzinspild fra et køretøjet, opsamlet med absodan.
19:04	Ny Adelgade	Eftersyn	Røglugt i baggård og lejlighed. Foretaget eftersyn, intet at bemærke.
19:30	Strøbyvej	Eftersyn	Brand i lithiumbatteri til cykel efter at være blevet tabt i en vandpyt. Dækket til med jord. Borger bortskaffer det når det er sikkert.
19:44	Lundtoftegade	Assistance	Assistance til ambulancetjenesten med åbning af bildør.
20:55	Dannebrogsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
21:26	Jagtvej	Naturbrand	Brand i en bunke aviser og affald, slukket inden beredskabets ankomst.
22:30	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
22:34	Ejby Industrivej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
02:27	Sundholmsvej	Brandalarm	Mindre brand i en toiletrulle, slukket inden beredskabets ankomst.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 19. oktober 2023 til kl. 08:00 den 20. oktober 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
05:58	Lundtoftegade	Ild i container	Ild i pap, slukket med et HT-rør.
07:01	Burmeistersgade	Gaslugt	Foretaget eftersyn for gaslugt i det fri, intet at bemærke.