

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 24. oktober 2023 til kl. 08:00 den 25. oktober 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:03	Operaen	Gaslugt	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
08:06	Rungsted Plads	Gaslugt	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
08:11	Hermodsgade	Brandalarm	Reel alarm, idet en detektor var aktivert på grund af mindre brand. Slukket ved Beredskabets ankomst. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
08:19	Blågårdsgade	Gaslugt	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
08:54	Amagerbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:30	Engvej	First Responder	First Responder.
10:32	Hegnet	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
11:07	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:41	Center Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
11:45	Forbindelsesvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 24. oktober 2023 til kl. 08:00 den 25. oktober 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
11:55	Johan Krohns Vej	Redning	Person nedtaget fra stillads og overdraget til ambulancetjenesten.
11:58	Jagtvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:45	Gothersgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:47	Søndre Ringvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
13:59	Frydenhøjstien	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
14:19	Langelinie	Redning	Assistance i forbindelse med bjærgning af bil.
16:59	Tårnvej	Bygningsbrand	Brand i kælder slukket med et HT-rør. En person overdraget til ambulancetjenesten.
19:03	Tårnvej	Eftersyn	Mindre brand slukket med et HT-rør.
19:23	Lersø Parkallé	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
19:42	Allegade	Bygningsbrand	Mindre brand i køkken slukket ved Beredskabets ankomst. Eftersyn foretaget, lejlighed udluftet. En person overdraget til ambulancetjenesten.
20:37	Hallingparken	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
23:11	Tyborøn Allé	Assistance	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 24. oktober 2023 til kl. 08:00 den 25. oktober 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
00:31	Metrovej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
05:45	Strickersvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:02	Badstuestræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.