

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. oktober 2023 til kl. 08:00 den 26. oktober 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:12	Østbakkevej	Færdselsuheld	Færdselsuheld med to biler impliceret. Skadestedet sikret samt foretaget oprydning. To personer overdraget til ambulancetjenesten.
09:46	Hammerholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:01	Bredager	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:33	Franciska Clausens Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:18	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
13:00	Korsdalsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:11	Ekvipagemestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
13:29	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:36	Svend Aukens Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:38	Frydenhøjstien	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
13:57	Frydenhøjstien	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. oktober 2023 til kl. 08:00 den 26. oktober 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
14:16	Platanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:54	Randbølvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra et fysikforsøg.
15:00	Falkoner Alle	Eftersyn	Eftersyn for røg i kælder. Ingen røg lokaliseret ved eftersyn.
15:47	Sankt Peders Stræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:52	Høffdingsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:52	Landvindingsgade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
17:38	Vermundsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:51	Fabriksområdet	First Responder	Assistance til ambulancetjenesten.
18:08	Schacksgade	Tilskadekomst	Assistance til ambulancetjenesten.
20:33	Gadelandet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:13	Brønshøjvej	Brandalarm	Ved beredskabets ankomst kan konstateres at der er ild i et bål sted inde i et skur. Slukket med en vandkukker.
22:37	Brønshøjvej	Eftersyn	Gløder i bål fad fra tidligere ildløs. Bål fad tømt og efterslukket.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. oktober 2023 til kl. 08:00 den 26. oktober 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
01:14	Kanalens Kvt	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
02:12	Amagerfælledvej	Mindre forurening	Mindre spild af benzin 20-30l. Opsamlet spild.
06:29	Amager Strandvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved damp fra bad.
06:45	Amager Boulevard	Gaslugt	Anmelder mener at kunne lugte gas udenfor bygning. Ved beredskabets ankomst fortages eftersyn, intet at bemærke.
07:35	Nørre Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.