

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. oktober 2023 til kl. 08:00 den 27. oktober 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:39	Rejsbygade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af rørsystemet.
13:04	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:25	Toldbodgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:27	A.D. Jørgensens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.
14:12	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
14:18	Motorring 3	Ild i bil	Røg fra defekt diselpumpe på køretøj forvekslet med brand. Overdraget skadestedet til vejhjælp.
16:09	Ved Kløvermarken	Gaslugt	Melding om gaslugt i opgang. Ingen lugt eller målbart niveau af gas ved beredskabets eftersyn. Beboere rådgivet om at udlufte trapperummet for en god ordens skyld.
17:20	Hf. Maglebylund	Færdselsuheld	Solouheld, personbil påkørt træ. Assisteret med sikring samt oprydning af skadestedet. Efterfølgende overdraget skadestedet til politiet.
18:04	Ved Bellahøj Syd	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:22	Nørrebrogade	Eftersyn	Mindre brand i møbel på toilet, slukket ved ankomst. Overdraget skadestedet til politiet.
19:16	Svanevej	Eftersyn	Eftersyn foretaget for mulig røglugt, intet fundet.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. oktober 2023 til kl. 08:00 den 27. oktober 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
19:46	Colbjørnsensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
20:05	Valgårdsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
22:47	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
00:16	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
05:45	Tranumparken	Redning	Ledningsbrud på vandledning i det fri, ingen opgave for beredskabet. Overdraget til VVS.