

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 4. november 2023 til kl. 08:00 den 5. november 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:33	Sydvestvej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
09:43	Siljanganede	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:25	Nyhavn	Mindre forurening	Eftersyn for oliefilm på vand.
11:31	Hvidkildevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:48	Brøndbyøstervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:20	Ved Bellahøj Syd	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:23	Avedøreholmen	Færdselsuheld	Trafikulykke mellem to biler. Skadestedet sikret og oprydning foretaget. To personer overdraget til ambulancetjenesten.
13:31	Syvhøjvænge	First Responder	First Responder.
15:09	Herluf Trolles Gade	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
15:14	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en detektor.
15:15	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
16:35	Brøndbyvester Stræde	Eftersyn	Mindre brand i elinstallation slukket ved Beredskabets ankomst. Eftersyn foretaget, skadestedet overdraget til skadeservicefirma.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 4. november 2023 til kl. 08:00 den 5. november 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
17:47	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
17:55	Arnold Nielsens Boulevard	First Responder	First Responder.
18:24	Nørrebro Vænge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
20:21	Brandsbjergvej	Gasledningsbrud	Skadestedet sikret. Gasselskabet tilkaldt.
21:38	Storetorv	Ild i knallert	Brand i knallert slukket med et HT-rør.
23:17	Frederikssundsvej	Trafikulykke	Mindre trafikulykke. Skadestedet sikret og oprydning foretaget.
05:02	Lergravsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
06:46	Laksegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:40	Støbegodsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.