

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 7. november 2023 til kl. 08:00 den 8. november 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:53	Løngangstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el.lign..
09:16	Hejrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:27	MTV N Motorring	Færdselsuheld	Mindre trafikulykke. Skadestedet sikret og oprydning foretaget.
09:37	Rådhuspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
10:03	Østerbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
10:20	Ravnsborg Tværgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
11:18	Sankt Annæ Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
11:24	Philip Schous Vej	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
12:13	Hermodsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:12	Otto Busses Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 7. november 2023 til kl. 08:00 den 8. november 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
13:21	Nørrebro Vænge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:27	Nørrebrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
14:21	Ejby Mosevej	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
14:47	Præstøgade	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
15:44	Roskildevej	Færdselsuheld	Mindre trafikulykke. Skadestedet sikret og oprydning foretaget.
16:42	Rossinisvej	Eftersyn	Eftersyn foretaget, lettere røglugt efter madlavning udluftes.
16:57	Nørrebrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af rørsystemet.
18:03	Stationsporten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:12	Hartkornsvej	Eftersyn	Beredskabet ikke i arbejde.
18:49	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:30	Kobbelvænget	Gaslugt	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 7. november 2023 til kl. 08:00 den 8. november 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
22:13	Århusgade	Bygningsbrand	Mindre brand i lejlighed slukket med et HT-rør. Skadestedet overdraget til politiet.
22:59	Arni Magnussons Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
01:11	Sønder Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
04:22	Bystævneparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig årsag.
05:22	Bellahøjvej	Eftersyn	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el.lign..
05:33	August Bournonvilles Passage	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig årsag.