

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 12. november 2023 til kl. 08:00 den 13. november 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:33	Smedeland	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:18	Smedeland	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:06	Asger Jorns Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:28	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:37	Smedeland	Assistance	Ved ABA-alarm konstateres vandskade. Stoppet vandskade og overdraget skadestedet til skade-servicefirma.
15:59	Gunnar Nu Hansens Plads	Serviceopgave	Ass. Til Politiet
16:14	Nørrebrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
16:23	Landgreven	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:33	Ben Websters Vej	Mindre forurening	Eftersyn for oliefilm på vand. Overdraget til miljømyndigheden.
17:20	Digevangsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:33	Nordre Fasanvej	Færdselsuheld	Færdselsuheld med 2 personbiler. 2 tilskadekomne overdraget til akutberedskabet. Oprydning foretaget.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 12. november 2023 til kl. 08:00 den 13. november 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
19:43	Nyhavn	Drukneulykke	Person faldet i vandet, ligger i overfladen. Reddet op af beredskabet og overdraget til akutberedskabet.
19:44	Hf. Kongevang	First Responder	First Responder.
19:54	Kaffevej	Bygningsbrand	Mindre ild i dekoration med lys, slukket ved ankomst. Eftersyns foretaget.
20:09	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
23:28	Tordenskjoldsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:36	Torveporten	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
04:36	Brydes Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
05:01	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
06:46	Køge Bugt Motorvejen	Færdselsuheld	Færdselsuheld med 3 personbiler og en lastbil. Ingen tilskadekomne, oprydning foretaget.
07:33	Fredericiagade	Færdselsuheld	Færdselsuheld med 2 personbiler. Ingen tilskadekomne, oprydning foretaget.
07:49	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en linjedetektor fejlagtigt var blevet blokeret.