

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. november 2023 til kl. 08:00 den 17. november 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:38	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:03	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:07	Vanløse Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:08	Enghavevej	Færdselsuheld	Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Ryddet kørebane for vragele, og overdraget skadestedet til politiet.
09:24	Valdemarsgade	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
10:07	Pustervig	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
10:15	Chl Hansensvej	Eftersyn	Eftersyn for stigende vandstand fra stisystem til privat beboelse pga. kraftigt regnskyll.
10:42	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:14	Havnegade Metro Skakt	Eftersyn	Assisteret med pumpning af vand i Metro tunnel, spor 1. og 2.
11:16	Sølvgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
11:24	Hjørringgade	Assistance	Assistance til tilskadekommet borger i svømmehal.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. november 2023 til kl. 08:00 den 17. november 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
11:37	Brøndby Stadion	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:46	Nybrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:16	Howitzvej	Eftersyn	Opsugning af vand i kælder.
12:45	Otto Busses Vej	Eftersyn	Eftersyn for gaslugt lugten skyldes angiveligt lugt fra kloak.
12:55	Nicolai Eigtveds Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:58	Vermundsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
13:23	Sønderjyllands Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
13:46	Oliehavnsbroen	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
14:10	Malttorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:12	Alexandriagade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
14:27	Dompapvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
14:41	Hammerholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. november 2023 til kl. 08:00 den 17. november 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
15:10	Strandlinien	Assistance	Lænsning af ca. 200 meter oversvømmet stisystem, pga. regnvand og kloakvand.
15:32	M Bechs Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:07	Æbeløgade	Assistance	Vandskade i 4. lejligheder samt kælder
16:18	Lundehusvej	Eftersyn	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
17:21	Digevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
17:33	Hammerholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
17:41	Kanalholmen	Mindre forurening	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
18:35	Vesterbrogade	Assistance	Assistance til Politiet for nedtagning af skilt
18:36	Spurvegården	Bygningsbrand	Eftersyn fortaget. intet at bemærke.
19:12	Øster Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:29	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
20:09	Dalgas Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:16	Sollentuna Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet et brandtryk var aktiveret i forbindelse med boldspil.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. november 2023 til kl. 08:00 den 17. november 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
00:56	Vasbygade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
02:03	Lautrupsgade	Eftersyn	Eftersyn for ildløs, intet fundet.
03:10	Thurøvej	Ild i container	Ild i ca. 40m2 skur i baggård, slukket med BC-angreb. Ingen brandspredning til tilstødende bygninger. Skadestedet overdraget til politiet.
06:32	Mariehøj	Eftersyn	Opgraderet til ild i lejlighed, 1. person fundet i lejlighed og overgivet til sundhedsberedskabet. Ildløs slukket og skadestedet overdraget til politi og skadeservice.