

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 17. november 2023 til kl. 08:00 den 18. november 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:13	Nyelandsvej	Eftersyn	Efterslukning af tidligere brandsted.
08:38	Rantzausgade	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
09:33	Følager	Brandalarm	Reel alarm, idet der var tale om røgudvikling fra en mikrobølgeovn. Frakoblet mikrobølgeovnen og foretaget udluftning af lokalet. Overdraget skadestedet til personalet.
10:12	Slotsherrens Vænge	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
11:12	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
11:15	Hjortholms Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
12:17	Stigbøjlen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:44	Banemarksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
12:49	Borgervænget	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst.
13:01	Ben Websters Vej	Mindre forurening	Mindre oliespild efter personbil. Udlagt absodan og efterfølgende opsamlet materialet.
15:44	Langebrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 17. november 2023 til kl. 08:00 den 18. november 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
15:48	Nyropsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:55	Digevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
17:58	Rødovre Parkvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
18:25	Sydhavns Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
18:47	Buntmagervej	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
18:55	Strandgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:28	Hauser Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:01	Hamletsgade	Eftersyn	Ild i papir i forbindelse med lodning slukket ved ankomst
21:56	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
23:12	Rentemestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
23:29	Flæsketorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
23:48	Elmegade	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand
00:29	Dalslandsgade	Elevatorstop	Syv personer udtaget fra defekt elevator.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 17. november 2023 til kl. 08:00 den 18. november 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
04:26	Sølvgade	Brandalarm	Reel alarm, idet meldere var aktiveret grundet røgudvikling fra en eldreven motor på et loft. Foretaget eftersyn af tagkonstruktionen, uden noget at bemærke. Overdraget skadestedet til repræsentant fra stedet.
05:47	Pladehals Allé	Eftersyn	Mindre røgudvikling fra elcykel. Fjernet cyklen fra boligen og placeret i det fri. Beboer kontakter selv sit forsikringselskab for det videre forløb.
06:44	Helgolandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
06:52	Amagermotorvejen	Færdselsuheld	Solouheld med en enkelt personbil. Assisteret med sikring samt oprydning af skadestedet. Efterfølgende overdraget skadestedet til politiet og ambulancetjenesten.
07:38	Otto Busses Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.