

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 20. november 2023 til kl. 08:00 den 21. november 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:54	Christiansborg Slotsplads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:17	Guldbergs Have	Ass. til ophjælpning	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
09:33	Otto Busses Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:36	Thit Jensens Vej	Brandalarm	Ild i batteri, slukket med Co2 slukker. Skadeservice tilkaldt.
09:53	Vanløsehøj	First Responder	First Responder.
09:59	Kirsten Walthers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
11:14	Peder Skrams Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
11:18	Henrik Steffens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra udstødning på køretøj.
11:24	Skolesiden	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
12:27	Finsensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:42	Hillerødgade	First Responder	First Responder.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 20. november 2023 til kl. 08:00 den 21. november 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
12:43	Hermodsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
12:55	Herstedvestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
16:02	Frimestervej	ISL-Forespørgsel	Intet for beredskabet.
17:07	Brentedalen	Ass.-Redning	Assistance til Beredskab 4K.
17:44	Strandlodsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:25	Julius Valentiners Vej	Bygn.brand-Etageejendom-Lejlighed	Røg fra lejlighed og røg på trappe. Ildløs i køkken slukket med C/D slange, foretaget ventilering og overdraget til skadeservice.
18:28	Guldbergs Have	Bygn.brand-Etageejendom-Lejlighed	Mindre ildløs i papir, slukket ved ankomst. Eftersyn foretaget.
18:33	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
18:36	Tegholmegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:29	Frederiksberg Alle	Min. forurening-Mindre spild	Mindre trafikulykke uden personskade. Oprydning foretaget.
21:46	Bragesgade	First Responder	First Responder.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 20. november 2023 til kl. 08:00 den 21. november 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
23:25	Nyvej	Sygdom	First Responder.
23:43	Adelgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:55	Godthåbsvej	Eftersyn	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
00:29	Gillesager	Brand-MC/Knallert	Ild i elcykel, slukket med vandslukker. Samtidig fundet anlagt bål op af bygning, slukket med et HT-rør. Skadestedet overdraget til politi.
04:06	Amager Strandvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra sprunget rør i varmecentral. Opsamlet vand med følgeskademodul. Skadestedet overdraget til bygningsejer.
04:07	Holsbjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
05:14	Holsbjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:57	Vejlands Alle	Ass. A-Sprøjte	Tur annulleret inden ankomst.