

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 22. november 2023 til kl. 08:00 den 23. november 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:01	MTV Øresundsmotorvejen	Færdselsuheld	Solouheld. Ung kvinde gledet ind i autoværn. Kørt med lettere nakkesmerter til Hvidovre hospital. Sikring og fejning af vejbane. Politi samt skiltevogn overtog skadested.
08:13	Halvejen	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
08:17	Grundtvigsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
08:34	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
09:25	Brøndbyvester Strandvej	First Responder	Assistance til hjertestop.
09:40	Strandfogedvej	Assistance	Assistance med drejestige, nedtagning af pt. med Hjertestop fra tag. Overgivet til ambulance.
09:47	Gammel Køge Landevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:01	Øster Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
10:14	Brøndby Stadion	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 22. november 2023 til kl. 08:00 den 23. november 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
10:23	Digevangsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra udstødning på køretøj.
10:44	Fabrikmestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
12:54	Drechselsgade	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
14:09	Jernholmen	Eftersyn	Ej behov for beredskabets assistance. Skadestedet overdraget til politiet.
14:50	Lautrupsgade	Mindre forurening	Oliefilm over en længere strækning i havneområde. Ukendt udslips kilde samt årsag. Ikke muligt at samle op, fortaget prøve af oliefilm i havnen med udstyr fra CBRN køretøj. Orienterer Havnekontor, DMR, PO og JRCC.
14:57	Kløvermarksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:04	Hammerholmen	Eftersyn	Røg fra transformator station. El-selskabet kommer til stedet og afbryder strømmen så beredskabet kan slukke branden. Overgiver til el-selskabet.
17:28	Sollentuna Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:04	Birketinget	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:04	Betty Nansens Alle	Eftersyn	Eftersyn for røgalarm i gang. Gryde glemt på komfur og beboer låst sig ude. Overdraget til politiet.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 22. november 2023 til kl. 08:00 den 23. november 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
20:43	Vasbygade	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
21:41	Rønne Alle	Eftersyn	Skorstensbrand. Fortaget eftersyn af skorsten og brændeovn og rensede lemme. Intet at bemærke.
21:46	Brydes Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
22:18	Lille Kongensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
23:44	Gyldenrisvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
02:06	Adelgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg ifm. rengøring i bade/omklædningsrum.
02:08	Alexandriagade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
02:10	Brøndby Stadion	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
02:22	Nyvej	Ild i transformator	Kortsluttet el-transformator. Beredskabet ej i brug. Overgivet til el-selskabet.
05:35	Frederik V's Vej	Mindre forurening	Opsamling af oliespild på vejbane, efter et havareret køretøj blev optaget på et fejeblad.
07:16	Mandelvej	Eftersyn	Mindre glødebrand i vasketøjskurv. Slukket og udluftet.
07:51	Peter Graus Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.