

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. november 2023 til kl. 08:00 den 26. november 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:13	Duens Kvt	First Responder	First Responder
08:45	Dirch Passers Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:31	Tølløsevej	Gaslugt	Eftersyn for gaslugt i etageejendom, intet at bemærke.
09:53	Paulas Passage	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:58	Nørre Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
12:22	Hejrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:45	H.C. Andersens Boule- vard	Ild i lastbil/bus	Overophedet motor gav let røgudvikling fra motorrummet på en bus. Kølet ned med et HT-rør og foretaget eftersyn med termisk kamera.
14:09	Motorryng	Færdselsuheld	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
15:19	Vimmelskaftet	Eftersyn	Eftersyn for gaslugt, intet at bemærke.
15:23	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:25	Skyttegårdvej	Eftersyn	Eftersyn på tidligere brandsted, intet at bemærke.
15:25	Biskop Krags Vænge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. november 2023 til kl. 08:00 den 26. november 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
15:33	Hans Knudsens Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
15:36	Digevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
16:23	Solbjerg Have	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:24	Niels Juels Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:24	Henrik Pontoppidans Vej	Brandalarm	Reel alarm, idet alarmen var udløst grundet materiale efterladt på et tændt komfur. Overdraget til personalet på stedet.
17:44	Refshalevej	Ild i container	Røgdudvikling fra container, viste sig ved eftersyn at være tale om damp fra biologisk materiale. Intet for beredskabet.
19:25	Rødovre Centrum	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand slukket med et HT-rør.
21:37	Søndre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:39	Holmbladsgade	Bygningsbrand	Røglugt fra lejlighed på 4 sal, viste sig at stamme fra madlavning. Overdraget skadestedet til politiet.
21:51	Hejrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
22:36	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. november 2023 til kl. 08:00 den 26. november 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
23:20	Bogtrykkervej	Bygningsbrand	ild i container i affaldsskakt, slukket med et HT-rør. Ingen røgspredning til opgang og kælder. Skadestedet overdraget til politiet.
00:03	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
01:35	Sundholmsvej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
01:37	Adelgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
02:16	Nordhavnstunnelen	Færdselsuheld	Solouheld, en personbil påkørt autoværn. Assisteret politiet med sikring samt oprydning af skadestedet.
04:29	Lindgreens Allé	Eftersyn	Eftersyn for røglugt, intet at bemærke.
05:32	Bernstorffsgade	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand slukket med et HT-rør.

c