

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. november 2023 til kl. 08:00 den 27. november 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:28	Nørre Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:41	Hammerholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en detektor.
12:00	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:46	Valby Torvegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:32	Slotsherrensvej	Eftersyn	Røgtilbageslag ifm. manglende til luft til brændeovn. Beboer er ankommet til hjemmet og ventilerer via vinduer og døre ellers iab.
15:58	Stormgade	Ild i bil	Ingen røg eller varme fra bilen ved vores ankomst.
16:38	Strandfogedvej	Ild i Bus	Ved ankomst overtændt El-Bus. Slukket med B-C angreb. Sikret skadested. Station HV overtog. Station T med Assistance til station Glostrup med EV sluk modul til brand i el bybus. Ej i brug. Overgivet til Politiet.
16:50	MTV Køge Bugt Motorvejen	Færdselsuheld	Harmonikasammenstød, adskillige biler. 3 biler kørt sammen, 2 patienter indbragt med ambulance til hospitalet.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. november 2023 til kl. 08:00 den 27. november 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
17:39	MTV Køge Bugt Motorvejen	Færdselsuheld	Færdselsuheld med 3 personbiler involveret. Ingen personskade. Oprydning fortaget og overgivet til politi.
17:39	Carl Jacobsens Vej	Færdselsuheld	Oprydning af vragdele efter færdsel.
19:28	Oksens Kvt	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:04	Rosenørns Alle	Eftersyn	Eftersyn for røg bag fodpanel.
21:05	Selinevej	Færdselsuheld	Færdselsuheld med 2 personbiler involveret. Ingen personskade. Oprydning fortaget og overgivet til politi.
22:29	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
01:25	Azaleagangen / Englandsvej	Ild i bil	Kraftig ildløs i bil slukket med 2 HT-rør, Foscar A-skums rør og 1 pulverslugger.
03:32	Vestergade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
03:33	Lyrskovgade	Brandalarm	Falsk alarm, alarmtryk aktiveret af en ikke identificeret person.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. november 2023 til kl. 08:00 den 27. november 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
06:36	H.C. Ørsteds Vej	Brandalarm	Blind alarm, detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
07:24	Frederikssundsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på de- tektoren.