

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 28. november 2023 til kl. 08:00 den 29. november 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:02	Rødovre Centrum	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
10:35	Jernholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:46	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:48	Jernholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:58	Kong Georgs Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
11:06	Nyhavn	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
11:06	Nørrebro Vænge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
11:42	Sjællandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:56	Nordstjernevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
12:23	Ulkær	Eftersyn	Bil overhældt med diesel, intet for brandvæsenet. Skadested overdraget til politi.
12:28	Byparkvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på dektoren.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 28. november 2023 til kl. 08:00 den 29. november 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
12:30	Kastellet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:39	Speditørvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:43	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:05	Annasvej	Eftersyn	Opskyllet materialer på kysten, overgivet til Dragør kommune.
14:27	Gillesager	Færdselsuheld	Personbil kørt ud foran HT bus. Kun materiel skade. Bil kørt ind til siden og vejbane fejlet. Skadested overdraget til politi.
14:54	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:18	Sundbygårdsvej	Brandalarm	Ild i sofa, med røgspredning til gangarealet. Slukket ved beredskabets ankomst. Ventileret bygning for røg. Overdraget skadestedet til politi og følgeskade firma.
16:33	Harrestrupvej	Færdselsuheld	2 biler kørt sammen på motorvejen. Politiet havde fået bilerne i nødsporet ved vores ankomst. Kun materiel skade. Vejbane fejlet og overdraget til politi.
16:40	Doris Lessings Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
16:40	Oliehavnsbroen	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af rørsystemet.
17:15	Amagertorv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 28. november 2023 til kl. 08:00 den 29. november 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
17:24	Baldersgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
17:24	Istedgade	Bygningsbrand	Kraftig brand i stuelejlighed med røgfylt trappe, samt røgspredning til nabotrappe. Én person reddet med paratmaske fra altan på 4. sal via trappen og derefter kørt på hospital. Opgangen evakueret. Yderligere én person kørt på hospital samt en person tilset for røgforgiftning. Skadested overdraget til politi og skadeservice.
18:43	Emdrup Huse	First Responder	First Responder
18:43	Hejrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:00	Randersgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
19:22	Randersgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
19:39	Colbjørnsensgade	Brandalarm	Mindre ildløs på toilet, skadested overdraget til politiet.
20:22	Brøndbyøster Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:45	Hermodsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:22	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, detektor var aktiveret fra kraftig damudslip.
00:38	Vinkelager	Bygningsbrand	Udrykningen aflyst inden fremkomst.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 28. november 2023 til kl. 08:00 den 29. november 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
01:06	Vesterbrogade	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket før beredskabets ankomst
02:18	Langelinie Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
02:28	Gammel Strand	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:35	Nygårds Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:44	Skelbækgade	Brandalarm	Blind alarm, formentlig på grund af trykstød i forsyningsledningen.
07:50	Hans Knudsens Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.