

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 1. december 2023 til kl. 08:00 den 2. december 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
10:25	Fabriksparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
10:52	Strandboulevarden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
10:55	Edisonsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:16	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
12:34	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:44	Dr Byen Metro Station	Assistance	Assistance til Metro Service.
12:51	Lersø Parkallé	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
12:53	Leifsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
13:25	Glostrup Shopping-center	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret pga. trykstød i forsyningsledningen.
13:49	Thorvaldsensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
14:16	Ved Mønten	Bygningsbrand	Eftersyn for røglugt. Konstateret en mindre smule røglugt, men intet fundet ved gennemgang af bygningen. Overdraget skadestedet til politiet og repræsentant fra beboelsen.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 1. december 2023 til kl. 08:00 den 2. december 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
14:17	Titangade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:00	Nordre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
15:04	Toldbodgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
15:49	Langelandsvej	Eftersyn	Eftersyn foretaget efter anmeldelse om mulig ammoniaklugt. Konstateret at lugten stammede fra vejsalt.
17:34	Lyngbyvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:01	Kettegård Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
19:24	Esplanaden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
19:43	Kongens Nytorv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:18	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:53	Georginevej	Eftersyn	Utæt radiator og heraf vandskade. Udslippet var stoppet ved beredskabets ankomst. Overdraget skadestedet til beboeren.
22:05	Oliehavnsbroen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 1. december 2023 til kl. 08:00 den 2. december 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
22:34	Vodroffsvej	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
22:52	Hovedvagtsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
23:32	Ved Mønten	Eftersyn	Foretaget eftersyn i forbindelse med kortslutning i stikkontakt, intet at bemærke. Overdraget skadestedet til kontaktperson fra kommunen.
03:53	Roskildevej / Nordens Plads	Færdselsuheld	Solouheld, personbil påkørt trafiklys. Assisteret med sikring samt oprydning af skadestedet. Efterfølgende overdraget skadestedet til Swarco og politiet.
03:57	Enghave Plads	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
04:17	Oliehavnsbroen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
05:43	Hulgårdsvej	Mindre forurening	Oprydning efter tidligere færdselsuheld. Overdraget skadestedet til politiet.
05:46	Nørrekær	Ild i container	Brand i facade på skur. Slukket med to HT-rør samt tågesøm med blødt vand. Overdraget til politiet.