

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 8. december 2023 til kl. 08:00 den 9. december 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:19	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
09:35	Florasvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:42	Nyrnberggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:47	Vestre Kirkegårds Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:45	Alexandriagade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning.
10:52	Mitchellsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et sprinklerhoved.
11:23	Islevvangen	Skorstensbrand	Blind alarm. Beboer vejledt i ikke at brænde pap.
14:00	Gammel Strand	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:39	Vallensbæk Torvevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
15:30	Prinsesse Charlottes Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:30	Strandvejen	Ild i lastbil/bus	Foretaget eftersyn, intet at bemærke.
16:40	Ejby Mosevej	Ild i lastbil/bus	Foretaget eftersyn, intet at bemærke.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 8. december 2023 til kl. 08:00 den 9. december 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
16:44	Sveasvej	Eftersyn	Væltet benzindunk, ca. 5 liter, i kælderrum afgav kraftig lugt. Dunken bragt ud i det fri.
18:00	Admiralgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra en stjerneaster.
18:41	Weidekampsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgkanon.
18:51	Jane Addams Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:54	Linnésgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra et fysikforsøg.
19:09	Robert Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:10	Borgergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra en stjerneaster.
20:19	Vesterbrogade	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand. Slukket med et HT-rør.
20:34	Hostrups Have	Bygningsbrand	Røglugt på bagtrappe. Da røgen bliver lokaliseret, kunne det konstateres at den stammer fra røg fra madlavning.
20:35	Dampfærgevej	Eftersyn	Foretaget eftersyn. Intet at bemærke.
20:41	Nytorv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgkanon.
21:08	Kristianiagade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgkanon.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 8. december 2023 til kl. 08:00 den 9. december 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
21:29	Mutzuvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:32	Mimersgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgkanon.
21:55	Hammerholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
00:39	Svanholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
01:11	Sjællandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af røg fra stearinlys.
02:25	Hermodsgade	Eftersyn	Eftersyn af ABA-Central som ifølge anmelder står i brand. Ved beredskabets ankomst konstateres det at der er fejl på anlægget.
02:37	Hejrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgkanon.
03:00	Landsdommervej	Eftersyn	Røgalarm i gang samt røglugt. Skaffet adgang til lejlighed for at kunne konstatere at røgen stammer fra glemmt mad på komfur. Skadestedet overdraget til politiet.
03:02	Rådhuspladsen	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand. Slukket med et HT-rør.
07:22	Sortedam Dossering	First Responder	Assistance til ambulancetjenesten.
07:54	Nordmarks Alle	Brandalarm	Ved beredskabets ankomst kunne man konstatere ild i juledekoration med røgspredning til flere lokaler. Ildløs slukket med et HT-rør. Ventileret de berørte lokaler mekanisk samt rekvireret skadeservice.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 8. december 2023 til kl. 08:00 den 9. december 2023

