

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 9. december 2023 til kl. 08:00 den 10. december 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:53	Engvej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
08:53	Peter Bangs Vej	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
09:14	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
09:40	Robert Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:00	Hvidovrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:25	Djursvang	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:14	Roskildevej	Ild i bil	Mindre brand i motorrum, slukket af anmelder inden beredskabets ankomst.
12:59	Højbro Plads	Ild i transformator	Ild i el-skab, slukket inden beredskabets ankomst. Overdraget skadestedet til elselskab.
14:05	Nyrnberggade	Gaslugt	Eftersyn foretaget i forbindelse med gaslugt. Intet udslag på måleinstrumenter. Overdraget skadestedet til beboere.
14:42	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
15:43	Nyhavn	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:12	Nordre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 9. december 2023 til kl. 08:00 den 10. december 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
17:32	Slotsholmsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:06	Åvendingen	Eftersyn	Ild i gasgril, slukket med et HT-rør.
18:17	Dirch Passers Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
18:42	Martha Christensens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:10	Hejrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
22:19	Rymarksvej	Eftersyn	Røglugt i opgang. Foretaget eftersyn uden at konstatere yderligere. Overdraget skadestedet til politiet.
23:18	Nansensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
00:07	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra andet pyroteknisk artikel.
01:14	Reberbanegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
01:34	Birketinget	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
04:13	Lundtoftegade	Bygningsbrand	Brand i materialer på svalegang, heraf røgspredning til en lejlighed. Branden slukket ved anvendelse af CAFS samt vand. Lejligheden blev ventileret og stedet blev overdraget til politiet og skadeservice.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 9. december 2023 til kl. 08:00 den 10. december 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
05:15	Digevangsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet en vandskade.