

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 11. december 2023 til kl. 08:00 den 12. december 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:53	Frederiksborggade	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
10:00	Lisbjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.
11:19	Krudttårnsvej	ISL-Forespørgsel	Eftersyn foretaget, Beredskabet ikke i arbejde.
11:37	Stenager	Brandalarm	Reel alarm, idet en detektor var aktivert på grund af mindre brand i skraldespand. Slukket før Beredskabets ankomst. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
12:46	Vindmøllevej	Bygn.brand-Industribygning	Mindre brand slukket før Beredskabets ankomst. Eftersyn foretaget, trykflasker håndteret i samarbejde med producent.
14:06	Rødovrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:09	Tornehøj	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el.lign..
15:53	Tårnvej	Min. forurening-v/FUH	Trafikulykke med en bil. Skadestedet sikret og oprydning foretaget. Skadestedet overdraget til politiet.
18:23	Banegårdspladsen	Ass.-Redning	Assistance til Ambulancetjenesten.
19:20	Rolighedsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:43	Grønnemarksvej	Skorst.brand-Hårdt tag	Eftersyn foretaget, intet at bemærke.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 11. december 2023 til kl. 08:00 den 12. december 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
21:27	Hejrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
23:30	Sallingvej	Bygn.brand-Butik	Mindre brand på vaskeri slukket med et HT-rør.
23:51	Vallensbæk Torvevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
00:29	Frederikssundsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
02:42	Jacob Erlandsens Gade	Redning	Assistance til politiet.
05:12	Esther Møllers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
07:04	Brøndby Nord Vej	Bygn.brand-Etageejendom-Lejlighed	Brand i lejlighed. Fire personer overdraget til Ambulancetjenesten. Skadestedet overdraget til politiet
07:30	Amager Strandvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.