

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 14. december 2023 til kl. 08:00 den 15. december 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:54	Bredgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:24	Bredgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:20	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:38	Vindmøllevej	Bygningsbrand	Ild i transportbånd med træpiller, slukket med vand.
11:28	Otto Busses Vej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst.
12:07	Langelinie Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
12:43	Morsøvej	First Responder	First Responder
13:26	Nordre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
13:34	Elmevej	First Responder	First Responder
14:36	Dortheavej	Assistance	Assistance til ambulancetjenesten.
14:58	Husumvej / Ålekistevej	Færdselsuheld	2 biler impliceret i et færdselsuheld. Assisteret med oprydning samt sikring af skadestedet. Overdraget skadestedet til politiet.
15:03	Ryvangs Allé	First Responder	First Responder

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 14. december 2023 til kl. 08:00 den 15. december 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
15:18	Marmorvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
15:19	Blegdamsvej	Eftersyn	Assistance til politiet.
15:31	Digevangsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:06	Digevangsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
19:42	Aage Knudsens Strøg	Eftersyn	Foretaget eftersyn i forbindelse med aktiveret røgalarm, intet at bemærke.
19:54	Mikkel Bryggers Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:42	Lillekær	Eftersyn	Røgalarm aktiveret grundet madlavning, intet for beredskabet.
22:53	Vigerslev Vænge	Eftersyn	Eftersyn for mulig røgudvikling, viste sig at være tale om støv i forbindelse med håndværkers arbejde.
02:05	Digevangsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
04:19	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.
04:20	Præstelængen	Assistance	Assistance til ambulancetjenesten.
04:32	Hannemanns Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 14. december 2023 til kl. 08:00 den 15. december 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
07:03	Trekronergade	Eftersyn	Lettere røglugt i bygning. Foretaget eftersyn med termisk kamera, intet fundet.
07:17	Nørre Allé	Assistance	Assistance til politiet.