

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. december 2023 til kl. 08:00 den 17. december 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:06	Bystævneparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
08:30	Kettegård Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
08:40	Marielystvej	Ild i container	Røg fra container på byggeplads. Ved op lukning af container var den delvist udbrændt/smeltet ned. Skadestedet overdraget til byggeleder.
10:40	Banegårdspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra udstødning på køretøj.
11:30	Borgbjergsvej	Gaslugt	Eftersyn gennemført med gasdetektor, intet at bemærke.
12:17	Rymarksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:07	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:25	Frederiksgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:54	Pasteursvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:42	Finsensvej	Bygningsbrand	Varme udvikling fra eltavle. Hoved afbryder taget og rummet ventileret. Skadeservice samt elektriker rekvireret. Skadestedet overdraget til kontaktperson.
15:46	Uplandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:44	Vibeholms Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. december 2023 til kl. 08:00 den 17. december 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
18:13	Kapselgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:19	Jyllingevej	Færdselsuheld	Mindre færdselsuheld, ingen tilskadekomne. Skadestedet sikret samt foretaget oprydning. Skadestedet overdraget til politiet.
18:50	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:54	Pilesvinget	Naturbrand	Gløder / små flammer fra træstub i det fri. Slukket med et HT-rør.
19:18	Støberigade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
19:46	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:49	Kanalens Kvt	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:22	Godthåbsvej	Bygningsbrand	Bål på terrasse i bål fad. Uden opsyn og på træplanker. Slukket af beboer efter anvisning af beredskabet.
21:25	Støberigade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
21:29	Tuborgvej	Ild i skraldespand	Falsk alarm, intet at bemærke.
22:29	Wilkensvej	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
22:32	Goldschmidtsvej	Assistance	Udrykningen aflyst inden fremkomst.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. december 2023 til kl. 08:00 den 17. december 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
00:10	Lyrskovgade	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand. Slukket med et HT-rør.
00:38	Dalgas Boulevard	Eftersyn	Ild i dyne, slukket af beboer i brusekabine før beredskabets ankomst. Opsat røgalarm i bolig. Skadestedet overdraget til politiet.