

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 21. december 2023 til kl. 08:00 den 22. december 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:28	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
08:35	Stamholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
08:53	Frederiksgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:15	Snorresgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:40	Oslo Plads	Redning	Frigjort mindre drengs arm, der ved uheld sad fast imellem 2 sæder i tog.
13:26	Ørnevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
13:47	Grønjordsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
14:38	Store Kongensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra andet pyroteknisk artikel.
14:46	Speditørvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:53	Hovedvejen	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
15:18	Sundbygårdvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 21. december 2023 til kl. 08:00 den 22. december 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
16:28	Dyrlægevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
16:49	Krausesvej	Eftersyn	Eftersyn for aktiveret røgalarm og let røglugt. Lokaler efterset, intet fundet.
16:54	Frederiksvej	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
17:04	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:33	Finsensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
18:39	Holmbladsgade	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
19:24	Langøgade	Eftersyn	Eftersyn for aktiveret røgalarm. Eftersyn foretaget. Overdraget lejlighed til hidkaldt beboer.
21:20	Sjællandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:25	Ålekistevej	Ild i knallert	Ild i affaldscontainer, slukket med et HT-rør.
23:37	Edel Sautes Allé	Assistance	Eftersyn for politiet, ikke behov for beredskabet.
01:32	Brøndbyøster Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.