

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 29. november 2023 til kl. 08:00 den 30. november 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:01	Matthæusgade	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
08:06	Brøndbyøstervej	Færdselsuheld	To biler kørt sammen i vejkryds. Ingen tilskadekomne. Skadestedet sikret samt foretaget oprydning.
08:14	Skelbækgade	Brandalarm	Blind alarm, detektor aktiveret grundet os fra madlavning
08:17	Carsten Niebuhrs Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
08:37	Klitmøllervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:21	N.j. Fjords Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:04	Ny Vestergade	Eftersyn	Eftersyn for ammoniaklugt i det fri. Ved ankomst konstateres lugt af ammoniak. Der kan måles svag, ikke sundhedsfarlig, koncentration af ammoniak ved kældervinduer, fortov, samt kloak. Mulig årsag er stoffet UREA der anvendes som glatførebekæmpelse.
11:12	Nordstjernevej	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
12:20	Brøndbyøster Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:28	Nørrebrogade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 29. november 2023 til kl. 08:00 den 30. november 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
12:36	Nicolai Eigtveds Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
13:24	Else Alfelts Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
13:57	Sundparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:10	Højkær	Springpude	Assistance til politiet.
14:31	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:36	Kildegården	Færdselsuheld	To biler kørt sammen. Ingen tilskadekomne. Skadestedet sikret samt foretaget oprydning.
14:51	Solmarksvej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
15:32	Betty Nansens Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:34	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:35	Borgmestervangen	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
17:40	Dronningens Tværgade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
20:56	Reventlowsgade	First Responder	Assistance til ambulancetjenesten.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 29. november 2023 til kl. 08:00 den 30. november 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
21:02	Borgbjergsvej	Eftersyn	Ild i skraldespand i solcenter. En bruger havde båret den ud på gaden hvor den blev slukket med en halv liter vand. Skadestedet overdraget til politiet.
21:17	Humletorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
21:36	Nokken Forgaden	Bygningsbrand	Mindre brand på træ terrasse, slukket før ankomst af beboer. Foretaget eftersyn, intet at bemærke.
21:59	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
22:23	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
00:27	Robert Jacobsens Vej	Drukneulykke	Mand faldet igennem isen. Hjulpet op af vandet før beredskabets ankomst og overdraget til ambulancetjenesten.
04:21	Fabriksparken	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et sprinklerhoved.
05:22	Borups Alle	Springpude	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
05:27	Brydes Allé	Springpude	Assistance til politiet.
07:25	Langebrogade	First Responder	Assistance til ambulancetjenesten.
07:27	Islevbrovej	Færdselsuheld	Udrykningen aflyst inden fremkomst.