

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 30. november 2023 til kl. 08:00 den 1. december 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:39	Esther Møllers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:46	Vigerslevvej	Færdselsuheld	Personbil påkørt lysmast, politi på stedet, ikke behov for beredskabet.
10:00	Jyllingevej	Færdselsuheld	Assistance til politiet.
10:30	Jernholmen	Skorstensbrand	Melding om ild i ventilationsanlæg fra prøvehal. Slukket med et HT-rør. Skadestedet overdraget til ejer.
11:18	Vognporten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:19	Asger Jorns Allé	Bygningsbrand	Ild i affaldsskakt, slukket af håndværker før beredskabets ankomst. Skadestedet overdraget til bygningsansvarlig, skadeservice samt politiet.
11:21	Brøndbyøster Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:50	Hvidkildevej	Færdselsuheld	Bil mod bil, ingen tilskadekomne. Skadestedet sikret samt foretaget oprydning. Skadestedet overdraget til politiet samt ambulancetjenesten.
13:16	Amagerbrogade	Mindre forurening	Oliespild over ca. 300m. Udlagt absodan. kommunen orienteret.
16:08	Albjergparken	Bygningsbrand	Ild i elinstallation i lejlighed. Foretaget eftersyn intet at bemærke. Gruppe frakoblet og beboer kontakter selv vicevært og elektriker. Skadestedet overdraget til politiet.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 30. november 2023 til kl. 08:00 den 1. december 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
16:44	Sølvgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:19	Buntmagervej	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
17:39	Glentemosen	Brandalarm	Ild i juledekoration, slukket. Ikke behov for skadeservice.
19:20	Engager	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:43	Slagtehusgade	Serviceopgave	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
21:51	Rådhuspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
22:37	Sadelmagerporten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
23:43	Adelgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:30	Sundkrogsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
06:50	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.