

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 2. januar 2024 til kl. 08:00 den 3. januar 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:29	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm. Alarmtryk fejlagtigt aktiveret af rengøring.
09:20	Nyvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:37	Aksel Møllers Have	Eftersyn	Blind alarm. Anmelder har fejlagtigt antaget TV pejls for ildløs.
11:13	H.C. Ørsteds Vej	Bygningsbrand	Blind alarm. Det er rottebekæmpelse der er årsag til røgudviklingen.
11:29	Kulbanevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra rengøring. Eftersyn samt udluftning foretaget.
12:16	Sankt Peders Stræde	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
12:46	Topperne	Eftersyn	Eftersyn for elbrand. Intet at observere ved ankomst.
13:19	Thingvalla Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
14:00	Ørnevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:42	Banegårdsvej	Elevatorstop	Ingen person(er) i elevator ved beredskabets ankomst. Begge elevatorer kører upåklageligt.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 2. januar 2024 til kl. 08:00 den 3. januar 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
14:48	Park Allé	Færdselsuheld	To køretøjer kørt sammen. Ingen tilskadekomne. Sikret skadested. Opfejlet vragele. Politi og vejhjælp overtog skadested.
15:51	Hildursgade	Bygningsbrand	Stegepande brændt på. Lejlighedens beboer er ude af lejligheden. Rekvirerer skadeservice til røgsanering. Overdraget skadestedet til politiet.
16:58	Vodroffs Tværgade	Bygningsbrand	Blind alarm. Ildskæret viste sig at komme fra en biopejs/lampe.
17:17	Frederiksvej	Eftersyn	Eftersyn for kortslutning i kogeplade. Komfur eftersat, intet unormalt fundet
18:07	Ndr Engvej	Eftersyn	HOFOR kontaktet da det er deres grund. HOFOR overtager sagen herfra.
18:56	Overgaden Oven Vandet	Bygningsbrand	Blind alarm. Røg fra Amagerværket forvekslet med brandrøg.
19:09	Fogedgården	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
19:36	Flintholm Alle	Bygningsbrand	Kortslutning i el-skab, var årsag til mindre røgudvikling.
20:16	Robert Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
20:16	Islevhusvej	Færdselsuheld	Bil mod bil som påkører 2 parkeret biler. 1 patient indbragt til hospitalet.
20:46	Hvidovrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. Eftersyn foretaget.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 2. januar 2024 til kl. 08:00 den 3. januar 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
21:11	Florasvej	Ild i container	Ild i container i det fri. Slukket med HT-rør.
21:35	Åboulevard	Serviceopgave	Ass. til politiet med væltet byggepladshegn. Opskåret og fjernet.
00:03	H.C. Andersens Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
01:01	Mariendalsvej	Eftersyn	Ild i affald m.v. i nedgang til kælder. Slukket med HT-rør og overdraget til politi.
04:21	Bernstorffsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
05:41	Spurvehøjvej / Arnold Nielsens Boulevard (X	Ild i bil	Ildløs i personbil. Afslukket med 1 HT-rør. Motorrum kraftigt brandskadet. Politiet orienteret via vagtcentralen.
05:54	Helsinkigade	First Responder	Assistance til hjertestop.
06:44	Stationsparken	Brandalarm	Blind alarm uden påviselig årsag.