

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 9. januar 2024 til kl. 08:00 den 10. januar 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:03	Tornehøj	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
09:13	Midtermolen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:14	Kettegård Alle	Eftersyn	Mindre brand på toilet i skraldespand med håndspritdispenser. Delvis slukket ved ankomst, efter-slukket med vandslukker. Toilet og gange ventileret med overtryksventilator og naturlig ventile-ring. Overdraget til politi og personale på hospital.
09:21	Valkendorfs-gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på de-tek-toren.
09:28	Midtermolen	Brandalarm	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
09:35	Skelbækgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:40	Park Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra udstødning på køretøj.
09:50	Damhus Boulevard	Bygningsbrand	Røg fra pillefyr. Fortaget eftersyn og røgventileret bryggers
10:06	Gærtorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på de tek-toren.
10:07	Skelbækgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:12	Sølvgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 9. januar 2024 til kl. 08:00 den 10. januar 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
10:26	Helseholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra andet pyroteknisk artikel.
10:40	Gamle Carlsberg Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:44	Flaskehalsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:07	Gammel Kongevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
13:18	Hejrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:23	Betty Nansens Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:26	Slotsholmsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:42	Arnesvej	Eftersyn	Ild i juletræ. Huset er blevet ventileret, eftersyn foretaget. Skadestedet overdraget til skadeservice.
14:46	Agnes Henningsens Vej	Eftersyn	Eftersyn ifm. lille glødebrand i sofa ifm. cigaretrykning, som var slukket ved vores ankomst.
14:57	Henrik Pontoppidans Vej	Brandalarm	Udrykningen aflyst inden fremkomst.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 9. januar 2024 til kl. 08:00 den 10. januar 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
15:35	Gyldenløvesgade	Brandalarm	Vandskade ifm. defekt sprinklerhoved på en restaurant som havde udløst trykfald i pressostaten som bevirkede, at ABA-skabet blev udløst.
15:48	Borups Alle	Eftersyn	Gryde med mad efterladt på tændt komfur. Maden brændt på.
15:58	Læssøesgade	Serviceopgave	Lukket åbenstående brandhane, hvor vandet fossede ud.
16:12	Løngangstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af rørsystemet.
16:25	Mutzuvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:44	Oscar Pettifords Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
20:52	Herlev Ringvej	Brandalarm	Assistance til udluftning med LUF60
21:51	Glumsøvej	Bygningsbrand	Kraftig ildløs i lejlighed. Røgspredning til flere lejligheder i opgangen. Personer er ude af lejligheden. 6 lejligheder er påvirket af branden. Politi og skadeservice overtaget skadestedet.
22:08	Søndre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
03:17	Oscar Pettifords Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
06:47	Krystalgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
06:57	Rymarksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 9. januar 2024 til kl. 08:00 den 10. januar 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
07:09	Vejlegårdsparken	First Responder	Assistance til hjertestop.