

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 11. januar 2024 til kl. 08:00 den 12. januar 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:03	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
08:12	Strødamvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
08:32	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
08:37	Meldahlsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:22	Nordmarks Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
09:59	Vermundsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:03	Jernholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
10:18	Jernholmen	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
11:23	Refshalevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:55	Rovsingsgade	Assistance	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
13:50	Applebys Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
14:08	Luganovej	First Responder	First Responder.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 11. januar 2024 til kl. 08:00 den 12. januar 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
14:13	Titangade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:23	Osvald Helmuths Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:53	Kobbelvænget	First Responder	First Responder.
17:07	Roskildevej	Færdselsuheld	Mindre færdselsuheld, en patient overdraget til ambulancetjenesten. Vejbane ryddet og skadested overdraget til politiet.
18:39	A.C. Meyers Vænge	Eftersyn	Eftersyn for vandskade i P-hus. Lukket for vand til slangevinde i P-hus.
19:22	Robert Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
20:01	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:57	Vibeholms Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:04	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:31	Engvej	Eftersyn	5 engangsgrill efterladt på legestativ. Eftersyn foretaget.
23:11	Amager Strandvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
00:59	Priorparken	Færdselsuheld	Færdselsuheld, bil mod autoværn. En person overdraget til akutberedskabet. Oprydning foretaget.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 11. januar 2024 til kl. 08:00 den 12. januar 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
01:23	Rosenvængets Allé	Ild i bil	Ild i bil slukket med et HT-rør.
06:05	Robert Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:15	Skolesiden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:02	Mekanikvej	Brandalarm	Sprunget sprinklerhoved. Ikke muligt at lukket for vandet. Overdraget til kontaktperson.