

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 15. januar 2024 til kl. 08:00 den 16. januar 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:13	Strandboulevarden	Assistance	Falsk alarm. indsvivende vand fra væggen. Bygningsansvarlig orienteret.
09:10	Industriholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:24	Sognevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:15	Tuborgvej	Færdselsuheld	Oprydning efter mindre Færdselsuheld.
11:42	Nyropsgade	Assistance	Assistance til Akutberedskabet.
12:02	Vestergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp/os fra madlavning.
12:18	Indertoften	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
12:23	Dysseaaen	Færdselsuheld	Færdselsuheld, varevogn mod autoværn. Skadestedet sikret, fører overdraget regions ambulance herefter oprydning på skadestedet.
13:35	Kastelsvej	Brandalarm	Røgdudvikling pga. papkasse, der stod på kogeplade. Personalet have selv fjernet denne.
13:54	Møllevej	Gasledningsbrud	Assisteret ved større gasudslip.
14:06	Avedøre Slettevej	Færdselsuheld	Trafikuheld på motorvejen. 2. pt kørt til tjek på sygehuset. Ingen oprydning på skadested, kun sikring. Skadested overdraget til politi og vejhjælp.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 15. januar 2024 til kl. 08:00 den 16. januar 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
14:22	Vognporten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:24	Paul Bergsøes Vej	Ild i bil	Damp fra defekt bilmotor. Køretøjet flyttet ind til siden.
14:24	Nordstjernevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp fra bad.
16:07	Bellahøjvej	Assistance	Assistance til brandhane der drypper.
17:19	Borgmestervangen	First Responder	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
18:37	Nyhavn	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:56	Bystævneparken	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
19:19	Bymuren	Eftersyn	Strømmen var gået i flere lejligheder, men årsagen kunne ikke findes efter eftersyn. Beboere kontakter selv ejendomsselskab i morgen.
19:25	Hansstedvej	Eftersyn	Eftersyn på grund af lugt fra håndvask/kloak.
19:53	Scandiagade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
21:32	Scandiagade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
22:25	Humletorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 15. januar 2024 til kl. 08:00 den 16. januar 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
23:15	Rylevej	Drukneulykke	Melding om drukneulykke. Samtlige små vandhuller/søer omkring mågestien eftersøgt. Den lygte som skulle være under isen, viste sig at være en gammel e-cigaret der var smidt.
00:30	Mitchellsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
00:57	Emdrupvej	Ild i container	Ildløs i container, slukket med HT.
03:22	Jernholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
03:30	Dyringparken	Ild i bil	Slukket ild i 2. personbiler. Skadestedet overdraget til politi.
06:26	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af røg fra tyverisikringsanlæg.
06:31	Sjællandsbroen	Færdselsuheld	Oprydning efter færdsel.