

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 17. januar 2024 til kl. 08:00 den 18. januar 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:05	Rødovrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
08:41	Levantkaj	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
08:41	Rymarksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:10	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:30	Lautrupsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
09:48	Grundtvigsvej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
09:56	Masnedøgade	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
10:02	Oliefabriksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
10:10	Ejby Industrivej	Eftersyn	Assistance til påkørt brandhane.
10:15	Esther Møllers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra rengøringsarbejde tæt på detektoren.
10:23	Rødovrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig e-cigaret rygning tæt på detektoren.
11:31	Marthagade	Brandalarm	Der havde været ild i en skraldespand på skoletoilet udluftede toilet og slukket gløder

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 17. januar 2024 til kl. 08:00 den 18. januar 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
11:31	Priorparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:22	Magstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:39	Priorparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:57	Frederiksberggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:05	Slotsholmsgade	Brandalarm	Røgudvikling fra pappresse, var årsag til brandalarm. Maskine tømt for indhold og efterfølgende foretaget eftersyn. Lokale og gangareal udluftet ved hjælp af naturlig ventilation.
13:48	Hedegaardsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
13:50	Kobbelvænget	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:50	Thorsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. eftersyn foretaget, intet at bemærke.
14:42	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
16:58	Toftegårds Allé	Færdselsuheld	Bil mod bil. 1 person overdraget til Region Hovedstadens Akutberedskab. Foretaget sikring og oprydning på skadested.
17:23	Bachersmindevej	Ild i bil	Overtændt campingvogn, slukket med 2 HT-rør.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 17. januar 2024 til kl. 08:00 den 18. januar 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
19:11	Ejderstedgade	Bygningsbrand	Røg i lejlighed, efter ild i gryde. Eftersyn og ventileret lejlighed.
19:31	Hans Knudsens Plads	Springpude	Assistance til politiet.
20:08	Halvejen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
21:08	Gribskovvej	Ild i bil	Ild i bil. Slukket med HT-rør. Overgivet til politiet.
21:57	Brunevang	Eftersyn	Eftersyn for røglugt. Foretaget eftersyn. Vicevært tilkaldt til røgmelder anlæg.
00:21	Lodager	Færdselsuheld	Solouheld på motorvejen. Sikret skadestedet og foretaget oprydning. 1 tilskadekommen kørt på hospitalet.
04:12	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
07:09	Strandlodsvej	Brandalarm	Røgfylt teknik lokale. Udluftet og overdraget til eklektiker.
07:24	Stevnsgade	Brandalarm	Blind alarm aktiveret uden påviselig årsag.
07:34	Helseholmen	Eftersyn	Kraftig lugt af ammoniak i området - kan ikke lokaliseres. Kontaktperson fra Kanalholmen fortæller, at der har været et udslip grundet arbejde på anlægget. Personer berørt af udslip, kontakter egen læge ved behov. Skadestedet overdraget til politiet.
07:48	Jernbanegade	Brandalarm	Blind alarm, detektor var aktiveret uden påviselig grund.