

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. januar 2024 til kl. 08:00 den 24. januar 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:05	Halvtolv	First Responder	First Responder.
08:12	Rebæk Søpark	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
08:48	Nørre Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:17	Artillerivej	Brandalarm	Røg fra skraldespand, slukket ved ankomst.
09:27	Hejrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:37	Mjølnerparken	Assistance	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
11:01	Dalgas Have	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
13:41	Vågestien	Eftersyn	Løsreven båd. Sikret ved mole, overdraget til Dansk Sø redningstjeneste for bjærgning.
13:54	Støberigade	Assistance	Afskærmning i forbindelse med trafikulykke.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. januar 2024 til kl. 08:00 den 24. januar 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
16:48	Gammel Køge Landevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:42	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
18:07	Sjællandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:32	Jorisvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
18:40	Dalslandsgade	Kemikalieudslip	Eftersyn af mindre spild i tankgrav. Foretaget kontrol og overdraget til virksomheden.
19:14	Højdevej	Springpude	Assistance til politi.
19:29	Bystævneparken	Bygningsbrand	Eftersyn for røglugt.
19:55	Brøndbyøster Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. januar 2024 til kl. 08:00 den 24. januar 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
20:10	Slagelsegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
02:53	Gammeltoftsgade	Redning	Mindre vandskade fritidsklub.
03:08	Søvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
04:25	Jyllingevej	Bygningsbrand	Ildløs i køkken, slukket med HT.
05:32	Ellestykket	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
05:36	Søvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:04	Kirkevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:05	Vallensbæk Torvevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.