

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 28. januar 2024 til kl. 08:00 den 29. januar 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
05:16	Nytorv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
05:11	Vanløse Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
03:02	Trepkagade	Springpude	Assistance til politiet.
02:24	Amagerbro Torv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:43	Doris Lessings Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
21:01	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:31	Alsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
15:09	Rylemosen	Eftersyn	Ild i elkedel. Slukket ved ankomst. Udluftning og skadeservice tilkaldt til sodskader.
14:43	Vamdrupvej	Eftersyn	Tidligere brand genopbluset, slukket med HT.
14:19	Bymuren	Bygningsbrand	Røgudvikling i opgang, viste sig at komme fra en brand i en el-tavle, som var gemt bag nogle dækplader. Branden blev slukket med en kulsyreslukker. Trappeopgang ventileret med overtrykssventilator. Lejligheder kontrolleret iab. Elektriker tilkaldt. Politi og elektriker overtog skadested.
12:29	Inge Lehmanns Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:14	Høffdingsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra arbejde tæt på detektoren.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 28. januar 2024 til kl. 08:00 den 29. januar 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:32	Vamdrupvej	Eftersyn	Eftersyn efter ildløs fra dagen før kl. 14. Almindelig afdampning. Termograferet og iab. Beboer informeret.
09:06	Neergårds Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.