

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 6. februar 2024 til kl. 08:00 den 7. februar 2024

| Tidspunkt | Adresse | Melding | Beskrivelse |
|-----------|------------------|------------|---|
| 08:08 | Ottiliavej | Brandalarm | Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. |
| 08:14 | Forbindelsesvej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade. |
| 08:45 | Bispebjerg Bakke | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring. |
| 09:06 | Møntergade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren. |
| 09:17 | Hvidovrevej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren. |
| 09:45 | Æbeløgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren. |
| 10:20 | Herholdtsgade | Brandalarm | Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst. |
| 10:30 | Sundkaj | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet brug af deodorant. |
| 10:32 | Helseholmen | Brandalarm | Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget. |
| 11:01 | Øster Allé | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg. |
| 11:05 | Pasteursvej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg. |

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 6. februar 2024 til kl. 08:00 den 7. februar 2024

| Tidspunkt | Adresse | Melding | Beskrivelse |
|-----------|--------------------------|---------------|--|
| 11:14 | Valdemarsgade | Brandalarm | Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret. |
| 11:51 | Strandgade | Brandalarm | Ved ankomst kan konstateres let røg i server rum. Foretaget eftersyn, intet at bemærke. Anlægs-ejer placerer vagt med pulverslukker og tilkalder selv tekniker. |
| 12:04 | Gammel Kongevej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på de-tektoeren. |
| 12:07 | Brigadevej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |
| 12:11 | Larsbjørnsstræde | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på de-tektoeren. |
| 12:42 | Ravnsborg Tværgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring. |
| 12:48 | Tårnvej | Færdselsuheld | Mindre færdselsuheld med to køretøjer involveret. Skadestedet sikret samt foretaget oprydning. |
| 14:34 | Vierdiget | Eftersyn | Eftersyn i forbindelse med oliefilm på vejbane. Lokaliseret oliespild se tur kl. 15:09. |
| 14:41 | Frederikssundmotor-vejen | Færdselsuheld | Færdselsuheld med to biler impliceret. Skadestedet sikret, en person overdraget til ambulance-tjenesten samt foretaget oprydning. Skadestedet overdraget til Politiet. |
| 14:49 | Jeppes Allé | Eftersyn | Eftersyn for røglugt. Der har været ild i plastbøtte i mikroovn. Denne slukket. |
| 14:55 | Ved Bellahøj Syd | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 6. februar 2024 til kl. 08:00 den 7. februar 2024

| Tidspunkt | Adresse | Melding | Beskrivelse |
|-----------|-------------------------|-------------------|--|
| 15:09 | Vierdiget | Mindre forurening | Mindre spil af diesel over ca. 50 meter. Vejbanen spulet med et HT-rør. Miljømyndighederne informeret. |
| 15:14 | Sundholmsvej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |
| 15:29 | Brydes Allé | Eftersyn | Ildløs i et større askebæger, med røgspredning i resterendelejlighed samt opgang. Ildløs slukket og en person overdraget til ambulancetjenesten. |
| 15:51 | Rødager Alle | Bygningsbrand | Ild i garage med flere motorcykler, slukket med et HT-rør. En person forbrændt og overdraget til ambulancetjenesten. Grundet røgspredning til flere omkringliggende lejligheder foretages mekanisk ventilation. Skadestedet overdraget til skadeservice. |
| 16:07 | Niels Juels Gade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 16:42 | Tietgensgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 17:38 | Hillerødgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg. |
| 17:52 | Park Allé | Bygningsbrand | Røg fra restaurant på grund af ild i friture. Alle evakueret og tre personer overdraget til ambulancetjenesten. Ildløs slukket. Foretaget eftersyn for mulig konstruktionsbrand samt tagkonstruktion, intet at bemærke. Skadestedet overdraget til politi og skadeservice. |
| 19:56 | Henrik Pontoppidans Vej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. |

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 6. februar 2024 til kl. 08:00 den 7. februar 2024

| Tidspunkt | Adresse | Melding | Beskrivelse |
|-----------|--------------------------|------------|---|
| 23:13 | Ørestads Boulevard | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring. |
| 00:39 | Amagerfælledvej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 04:33 | Vesterbrogade | Eftersyn | Ild i pap, slukket ved beredskabets ankomst. |
| 06:15 | Tagensvej | Brandalarm | Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret. |
| 06:32 | Vagtelvej | Eftersyn | Ild i brødrister, kastet ud over altan. Slukket med 1/2 liter vand. |
| 07:47 | H.c. Andersens Boulevard | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. |
| 07:56 | Stamholmen | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |