

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 7. februar 2024 til kl. 08:00 den 8. februar 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
11:36	Priorparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:56	Brøndby Stadion	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:39	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
13:00	Arni Magnussons Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
13:10	Liljens Kvt	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:25	Tegholm Allé	Mindre forurening	Eftersyn for oliefilm på vand. Miljømyndigheden orienteret om omfanget.
14:10	Hvidovre Strandvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
14:20	Fengersvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
16:02	Krystalgade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
16:10	Skelmosevej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
17:12	Gothersgade	Eftersyn	Røglugt i bygning, uden noget visuelt. Foretaget eftersyn ved brug af termisk kamera, intet fundet.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 7. februar 2024 til kl. 08:00 den 8. februar 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
17:16	Billedvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
18:03	Gammel Kongevej	Ild i skraldespand	Falsk alarm.
19:00	Torvegade	Eftersyn	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
19:37	Pilestræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet smeltet plastik i forbindelse med strygning. Overdraget til kontaktperson på stedet.
21:36	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
22:31	Rued Langgaards Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
22:51	Jyllingevej / Oxbjergvej	Færdselsuheld	Solouheld, en enkelt personbil impliceret i et færdselsuheld. Assisteret med sikring samt oprydning på skadestedet. Overdraget skadestedet til politiet.
23:13	Robert Jacobsens Vej	Bygningsbrand	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
23:21	Gurrelund	Bygningsbrand	Ild i køkken, slukket med et HT-rør. Overdraget skadestedet til ambulancetjenesten, skadeservice og politiet.
00:31	Julius Thomsens Gade	Bygningsbrand	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 7. februar 2024 til kl. 08:00 den 8. februar 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
03:02	Rigsdagsgården	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
03:57	Læderstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af røg fra tyverisikringsanlæg.
04:34	Folmer Bendtsens Plads	Assistance	Assistance til politiet.
05:44	Finsensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.